

#116985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 34, Калининград (офисы)
Номер абонента 4066
Порядковый номер 5983
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	0,149	4,213	4,151	4,098	4,108	24	24	0	0	0	0	0	79	48	0,5	0,5	-
25.01.2025	0,128	3,185	3,139	3,098	3,111	24	24	0	0	0	0	0	79	44	0,5	0,5	-
26.01.2025	0,124	2,989	2,944	2,907	2,92	24	24	0	0	0	0	0	79	42	0,5	0,5	-
27.01.2025	0,116	2,765	2,723	2,69	2,702	24	24	0	0	0	0	0	79	42	0,5	0,5	-
28.01.2025	0,101	2,25	2,213	2,189	2,198	24	24	0	0	0	0	0	79	39	0,5	0,5	-
29.01.2025	0,106	2,404	2,367	2,339	2,35	24	24	0	0	0	0	0	79	40	0,5	0,5	-
30.01.2025	0,112	2,579	2,54	2,509	2,521	24	24	0	0	0	0	0	79	41	0,5	0,5	-
31.01.2025	0,132	3,404	3,353	3,311	3,323	24	24	0	0	0	0	0	79	45	0,5	0,5	-
01.02.2025	0,147	4,178	4,116	4,064	4,072	24	24	0	0	0	0	0	79	48	0,5	0,5	-
02.02.2025	0,148	4,186	4,124	4,071	4,08	24	24	0	0	0	0	0	79	48	0,5	0,5	-
03.02.2025	0,15	4,259	4,194	4,142	4,149	24	24	0	0	0	0	0	79	48	0,5	0,5	-
04.02.2025	0,148	4,151	4,087	4,037	4,044	24	24	0	0	0	0	0	79	48	0,5	0,5	-
05.02.2025	0,146	4,052	3,991	3,941	3,949	24	24	0	0	0	0	0	79	47	0,5	0,5	-
06.02.2025	0,141	3,911	3,854	3,804	3,814	24	24	0	0	0	0	0	79	47	0,5	0,5	-
07.02.2025	0,141	3,808	3,751	3,704	3,713	24	24	0	0	0	0	0	79	46	0,5	0,5	-
08.02.2025	0,144	3,823	3,762	3,716	3,725	24	24	0	0	0	0	0	80	46	0,5	0,5	-
09.02.2025	0,148	3,743	3,68	3,635	3,643	24	24	0	0	0	0	0	82	47	0,5	0,5	-
10.02.2025	0,151	3,686	3,622	3,576	3,585	24	24	0	0	0	0	0	83	47	0,5	0,5	-
11.02.2025	0,151	3,614	3,548	3,505	3,513	24	24	0	0	0	0	0	83	46	0,5	0,5	-
12.02.2025	0,149	3,555	3,489	3,449	3,455	24	24	0	0	0	0	0	83	46	0,5	0,5	-
13.02.2025	0,149	3,601	3,536	3,496	3,502	24	24	0	0	0	0	0	82	46	0,5	0,5	-
14.02.2025	0,146	3,665	3,6	3,561	3,566	24	24	0	0	0	0	0	81	45	0,5	0,5	-
15.02.2025	0,149	3,675	3,609	3,569	3,574	24	24	0	0	0	0	0	81	46	0,5	0,5	-
16.02.2025	0,148	3,621	3,554	3,515	3,52	24	24	0	0	0	0	0	82	46	0,5	0,5	-
17.02.2025	0,146	3,612	3,547	3,509	3,513	24	24	0	0	0	0	0	81	45	0,5	0,5	-
18.02.2025	0,145	3,667	3,603	3,565	3,57	24	24	0	0	0	0	0	80	45	0,5	0,5	-
19.02.2025	0,145	3,744	3,68	3,641	3,645	24	24	0	0	0	0	0	79	45	0,5	0,5	-
20.02.2025	0,148	3,574	3,508	3,47	3,475	24	24	0	0	0	0	0	82	45	0,5	0,5	-
21.02.2025	0,146	3,615	3,55	3,512	3,517	24	24	0	0	0	0	0	81	45	0,5	0,5	-
22.02.2025	0,145	3,798	3,734	3,694	3,699	24	24	0	0	0	0	0	79	45	0,5	0,5	-
23.02.2025	0,139	3,662	3,601	3,564	3,568	24	24	0	0	0	0	0	78	44	0,5	0,5	-
Итого:	4,338	110,989	109,17	107,881	108,124	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,731																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	19,734	1005,668	748,103	989,244	742,016	1056,22	0
23.02.2025	24,072	1116,659	857,273	1097,125	850,14	1800,22	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:06:38