

#120082#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БСК-Сервис, ООО, УК
Кошевого 34, Калининград (офисы)
4066

Заводской номер счётчика 230036	Показания прибора, МВт×ч 23.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	27,522	24,072	3.45	2.967

3,0122

Подпись исполнителя



#119166#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4066
Порядковый номер 5983
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230036
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,131	3,553	3,497	3,461	3,466	24	24	0	0	0	0	0	77	44	0,5	0,5
25.02.2025	-	0,141	3,769	3,706	3,666	3,67	24	24	0	0	0	0	0	79	46	0,5	0,5
26.02.2025	-	0,137	3,629	3,567	3,53	3,533	24	24	0	0	0	0	0	79	46	0,5	0,5
27.02.2025	-	0,132	3,479	3,421	3,385	3,39	24	24	0	0	0	0	0	78	45	0,5	0,5
28.02.2025	-	0,131	3,721	3,663	3,626	3,629	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
01.03.2025	-	0,129	3,581	3,525	3,489	3,493	24	24	0	0	0	0	0	76	44	0,5	0,5
02.03.2025	-	0,13	3,642	3,585	3,549	3,552	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
03.03.2025	-	0,129	3,603	3,546	3,511	3,514	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
04.03.2025	-	0,126	3,475	3,42	3,386	3,389	24	24	0	0	0	0	0	76	44	0,5	0,5
05.03.2025	-	0,102	2,521	2,478	2,457	2,46	24	24	0	0	0	0	0	76	40	0,5	0,5
06.03.2025	-	0,092	2,162	2,122	2,107	2,109	24	24	0	0	0	0	0	76	38	0,5	0,5
07.03.2025	-	0,104	2,551	2,501	2,486	2,482	24	24	0	0	0	0	0	76	40	0,5	0,5
08.03.2025	-	0,108	2,732	2,196	2,662	1,673	24	24	0	0	0	0	0	76	41	0,5	0,5
09.03.2025	-	0,108	2,702	2,656	2,633	2,636	24	24	0	0	0	0	0	76	41	0,5	0,5
10.03.2025	-	0,092	2,172	1,201	2,117	1,223	24	24	0	0	0	0	0	76	39	0,5	0,5
11.03.2025	-	0,127	3,305	3,251	3,22	3,224	24	24	0	0	0	0	0	76	42	0,5	0,5
12.03.2025	-	0,118	3,015	2,966	2,938	2,943	24	24	0	0	0	0	0	76	41	0,5	0,5
13.03.2025	-	0,129	3,407	3,354	3,32	3,326	24	24	0	0	0	0	0	76	43	0,5	0,5
14.03.2025	-	0,137	3,847	3,787	3,748	3,752	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
15.03.2025	-	0,134	3,782	3,722	3,684	3,688	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
16.03.2025	-	0,145	4,196	4,131	4,088	4,091	24	24	0	0	0	0	0	76	46	0,5	0,5
17.03.2025	-	0,142	4,122	4,058	4,016	4,018	24	24	0	0	0	0	0	76	46	0,5	0,5
18.03.2025	-	0,136	3,779	3,719	3,682	3,685	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
19.03.2025	-	0,134	3,738	3,678	3,642	3,644	24	24	0	0	0	0	0	76	45	0,5	0,5
20.03.2025	-	0,115	3,007	2,956	2,93	2,932	24	24	0	0	0	0	0	76	43	0,5	0,5
21.03.2025	-	0,11	2,718	2,672	2,649	2,652	24	24	0	0	0	0	0	76	40	0,5	0,5
22.03.2025	-	0,116	3,034	2,984	2,957	2,959	24	24	0	0	0	0	0	76	42	0,5	0,5
23.03.2025	-	0,115	3,014	2,964	2,94	2,942	24	24	0	0	0	0	0	74	41	0,5	0,5
Итого:	-	3,45	92,256	89,326	89,879	88,075	672	672	0	0	0	0	-	76,25	43,11	0,5	0,5

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.02.2025	24,072	1116,659	857,273	1097,125	850,14	1800,22	0
23.03.2025	27,522	1208,915	946,602	1187,004	938,212	2472,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения