

#74696#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БСК-Сервис, ООО, УК
Кошевого 34, Калининград (офисы)
4066

Заводской номер счётчика 230036	Показания прибора, МВт×ч 23.03.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 28.02.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	106,709	101,082	5.627	4.839

Подпись исполнителя



#74695#

Отчёт за период с 28.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4066
Порядковый номер 5983
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230036
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
29.02.2024	-	0,224	6,782	6,723	6,617	6,66	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,9	0,6
01.03.2024	-	0,18	4,505	4,511	4,396	4,481	24	24	0	0	0	0	0	74	39	0,9	0,6
02.03.2024	-	0,194	5,014	5,01	4,894	4,974	24	24	0	0	0	0	0	74	40	0,9	0,6
03.03.2024	-	0,199	5,392	5,371	5,26	5,328	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,9	0,6
04.03.2024	-	0,237	7,372	7,298	7,192	7,226	24	24	0	0	0	0	0	74	46	0,9	0,6
05.03.2024	-	0,249	7,626	7,546	7,44	7,473	24	24	0	0	0	0	0	74	46	0,9	0,6
06.03.2024	-	0,249	8,074	7,967	7,876	7,884	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6
07.03.2024	-	0,263	8,881	8,755	8,661	8,658	24	24	0	0	0	0	0	75	49	0,9	0,6
08.03.2024	-	0,278	9,725	9,569	9,484	9,458	24	24	0	0	0	0	0	75	50	0,9	0,6
09.03.2024	-	0,281	9,263	9,11	9,028	9,007	24	24	0	0	0	0	0	76	49	0,9	0,6
10.03.2024	-	0,275	9,024	8,884	8,796	8,784	24	24	0	0	0	0	0	76	49	0,9	0,6
11.03.2024	-	0,27	8,797	8,673	8,581	8,581	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
12.03.2024	-	0,271	8,765	8,641	8,551	8,552	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6
13.03.2024	-	0,234	6,639	6,586	6,477	6,529	24	24	0	0	0	0	0	74	44	0,9	0,6
14.03.2024	-	0,194	5,249	5,225	5,121	5,183	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,9	0,6
15.03.2024	-	0,163	3,878	3,889	3,784	3,865	24	24	0	0	0	0	0	74	37	0,9	0,6
16.03.2024	-	0,179	4,553	4,552	4,443	4,52	24	24	0	0	0	0	0	74	39	0,9	0,6
17.03.2024	-	0,274	9,297	9,164	9,071	9,064	24	24	0	0	0	0	0	74	48	0,9	0,6
18.03.2024	-	0,269	8,886	8,765	8,667	8,67	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
19.03.2024	-	0,265	8,711	8,598	8,498	8,507	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6
20.03.2024	-	0,229	6,953	6,884	6,783	6,817	24	24	0	0	0	0	0	75	46	0,9	0,6
21.03.2024	-	0,22	5,943	5,91	5,797	5,863	24	24	0	0	0	0	0	75	42	0,9	0,6
22.03.2024	-	0,22	6,041	6,003	5,893	5,953	24	24	0	0	0	0	0	75	43	0,9	0,6
23.03.2024	-	0,21	5,674	5,648	5,536	5,603	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,9	0,6
Итого:	-	5,627	171,044	169,282	166,846	167,64	576	576	0	0	0	0	-	74,5	44,83	0,9	0,6

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.02.2024	101,082	3193,198	3148,168	3111,894	3114	20167,76	0
23.03.2024	106,709	3364,242	3317,449	3278,741	3281,642	20743,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения