

#125530#

Отчет за период с 23.03.25 по 15.04.25

Адрес потребителя Кошевого 34, Калининград (офисы)
Номер абонента 4066
Порядковый Номер 5983
Тип теплосчетчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230036
Номер системы 1
Отчет сформирован 28.04.25 11:26:48

Ведомость регистрации параметров

Дата	Q	Qname	Q_Гкал	Q_Гкал Name	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar	Tmin	Tmax	Tdt	Tun	TehErr	TekErr	t1, градC	t2, градC	p1, МПа	p2, МПа	TempNar
24.03.2025	0.117	Q, МВт/ч	0.101	ГКал	2.871	2.821	2.798	2.800	24	24	0	0	0	0	0	0	76	40	0.5	0.5	5.5
25.03.2025	0.113	Q, МВт/ч	0.097	ГКал	2.889	2.839	2.815	2.817	24	24	0	0	0	0	0	0	76	42	0.5	0.5	4.4
26.03.2025	0.111	Q, МВт/ч	0.095	ГКал	2.639	2.592	2.572	2.575	24	24	0	0	0	0	0	0	76	39	0.5	0.5	6.9
27.03.2025	0.108	Q, МВт/ч	0.093	ГКал	2.594	2.547	2.527	2.530	24	24	0	0	0	0	0	0	76	39	0.5	0.5	5.7
28.03.2025	0.091	Q, МВт/ч	0.078	ГКал	2.043	0.995	1.990	1.461	24	24	0	0	0	0	0	0	76	37	0.5	0.5	8.9
29.03.2025	0.089	Q, МВт/ч	0.077	ГКал	2.069	0.961	2.016	0.961	24	24	0	0	0	0	0	0	76	38	0.5	0.5	9.9
30.03.2025	0.103	Q, МВт/ч	0.089	ГКал	2.373	2.330	2.312	2.315	24	24	0	0	0	0	0	0	76	38	0.5	0.5	6.8
31.03.2025	0.101	Q, МВт/ч	0.087	ГКал	2.381	2.338	2.320	2.323	24	24	0	0	0	0	0	0	76	38	0.5	0.5	5.9
01.04.2025	0.110	Q, МВт/ч	0.095	ГКал	2.672	2.625	2.604	2.607	24	24	0	0	0	0	0	0	76	39	0.5	0.5	0
02.04.2025	0.097	Q, МВт/ч	0.083	ГКал	2.260	2.219	2.202	2.204	24	24	0	0	0	0	0	0	76	38	0.5	0.5	0
03.04.2025	0.084	Q, МВт/ч	0.072	ГКал	1.896	1.860	1.848	1.849	24	24	0	0	0	0	0	0	76	37	0.5	0.5	0
04.04.2025	0.098	Q, МВт/ч	0.084	ГКал	2.312	2.271	2.254	2.256	24	24	0	0	0	0	0	0	76	38	0.5	0.5	0
05.04.2025	0.134	Q, МВт/ч	0.115	ГКал	3.683	3.623	3.588	3.590	24	24	0	0	0	0	0	0	76	44	0.5	0.5	0
06.04.2025	0.143	Q, МВт/ч	0.123	ГКал	4.294	4.228	4.183	4.185	24	24	0	0	0	0	0	0	76	47	0.5	0.5	0
07.04.2025	0.125	Q, МВт/ч	0.107	ГКал	3.500	3.445	3.411	3.413	24	24	0	0	0	0	0	0	76	45	0.5	0.5	0
08.04.2025	0.128	Q, МВт/ч	0.110	ГКал	3.538	3.481	3.448	3.449	24	24	0	0	0	0	0	0	76	44	0.5	0.5	0
09.04.2025	0.126	Q, МВт/ч	0.108	ГКал	3.465	3.408	3.376	3.378	24	24	0	0	0	0	0	0	76	44	0.5	0.5	0
10.04.2025	0.133	Q, МВт/ч	0.114	ГКал	3.862	3.802	3.764	3.766	24	24	0	0	0	0	0	0	76	45	0.5	0.5	0
11.04.2025	0.112	Q, МВт/ч	0.096	ГКал	3.139	3.090	3.062	3.064	24	24	0	0	0	0	0	0	74	43	0.5	0.5	0
12.04.2025	0.106	Q, МВт/ч	0.091	ГКал	2.921	2.875	2.849	2.851	24	24	0	0	0	0	0	0	74	42	0.5	0.5	0
13.04.2025	0.076	Q, МВт/ч	0.065	ГКал	1.899	1.366	1.852	1.711	24	24	0	0	0	0	0	0	74	38	0.5	0.5	0
14.04.2025	0.063	Q, МВт/ч	0.054	ГКал	1.420	1.058	1.385	1.058	24	24	0	0	0	0	0	0	74	35	0.5	0.5	0
15.04.2025	0.028	Q, МВт/ч	0.024	ГКал	0.637	0.627	0.622	0.624	24	24	0	0	0	0	0	0	74	36	0.5	0.5	0
Итого:	2.396		2.058		61.357	57.401	59.798	57.787	552	552	0	0	0	0	--	--	75.57	40.26	0.50	0.50	

Общее время работы системы - 0,274 552 час.
Период нормальной работы системы 0,376 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q	Q, ЕдИзм	Q_Гкал	Q_Гкал, ЕдИзм	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar	Tun
23.03.25	27.522	Q, МВт/ч	23.669	ГКал	1208.915	946.602	1187.004	938.212	2472.22	0
15.04.25	29.918	Q, МВт/ч	25.729	ГКал	1270.27	1004.003	1246.803	995.997	3024.22	0
	2.396		2.06		61.355	57.401	59.799	57.785	552	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 18 » 04 20

