

#70375#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 05.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086

Заводской номер счётчика 20107743	Показания прибора, ГДж 23.02.2024	Предыдущие показания, ГДж 05.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	371,817	0	371.817	88.807

Подпись исполнителя _____



#70374#

Отчёт за период с 05.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 7086
 Порядковый номер 8861
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20107743
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
06.02.2024	-	11,712	0	150,605	0	0,016	146,855	0	0,016	12	12	74,9	55,9	0,5	0,37
07.02.2024	-	22,609	0,003	264,19	0	0,104	257,595	0	0,103	24	0	75,1	54,1	0,46	0,44
08.02.2024	-	24,111	0,021	269,84	0	0,082	262,815	0	0,081	24	0	76,8	54,9	0,45	0,44
09.02.2024	-	25,146	0,017	283,885	0	0,081	276,384	0	0,08	24	0	77,5	55,8	0,45	0,44
10.02.2024	-	24,302	0,017	272,295	0	0,09	265,088	0	0,089	24	0	77,6	55,7	0,46	0,44
11.02.2024	-	22,814	0,019	265,15	0	0,089	258,46	0	0,088	24	0	75,5	54,4	0,46	0,44
12.02.2024	-	21,092	0,018	253,955	0	0,128	247,626	0	0,126	24	0	75	54,7	0,47	0,44
13.02.2024	-	22,061	0,026	267,415	0	0,083	260,826	0	0,082	24	0	74,6	54,4	0,46	0,44
14.02.2024	-	20,446	0,017	250,985	0	0,127	244,757	0	0,125	24	0	74,9	55	0,48	0,43
15.02.2024	-	18,953	0,026	228,855	0	0,097	223,178	0	0,096	24	0	74,8	54,6	0,48	0,43
16.02.2024	-	16,037	0,019	218,52	0	0,107	213,138	0	0,106	24	0	74,5	56,6	0,5	0,41
17.02.2024	-	19,218	0,022	261,79	0	0,092	255,339	0	0,091	24	0	74,6	56,6	0,48	0,43
18.02.2024	-	22,206	0,019	289,18	0	0,082	282,009	0	0,081	24	0	74,9	56,1	0,46	0,44
19.02.2024	-	22,488	0,017	286,2	0	0,081	279,085	0	0,08	24	0	74,9	55,7	0,46	0,44
20.02.2024	-	21,799	0,017	279,895	0	0,086	272,959	0	0,085	24	0	74,8	55,7	0,46	0,44
21.02.2024	-	20,251	0,018	269,025	0	0,112	262,377	0	0,11	24	0	74,7	56,3	0,47	0,43
22.02.2024	-	18,855	0,024	255,655	0	0,077	249,34	0	0,076	24	0	74,7	56,6	0,48	0,43
23.02.2024	-	17,718	0,016	247,585	0	0,086	241,473	0	0,085	24	0	74,7	57,2	0,48	0,42
Итого:	-	371,818	0,316	4615,025	0	1,62	4499,304	0	1,6	420	12	75,25	55,57	0,47	0,43

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 420 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
05.02.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	153
23.02.2024	371,817	4615,025	0	1,62	4499,303	0	1,597	420	165

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения