

#126228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (ASCII)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	18,522	0,022	266,38	0	0	259,513	0	0	24	0	76,1	58,9	0,01	0,43	6,8
25.03.2025	18,479	0	269,2	0	0	262,257	0	0	24	0	76,1	59,2	0,01	0,43	5,5
26.03.2025	17,176	0	259,505	0	0	252,825	0	0	24	0	76	59,7	0,01	0,42	4,4
27.03.2025	17,687	0	258,865	0	0	252,181	0	0	24	0	76,1	59,3	0,01	0,43	6,9
28.03.2025	17,007	0	280,535	0	0	273,261	0	0	24	0	76,3	61,4	0,01	0,42	5,7
29.03.2025	15,958	0	277,5	0	0,021	270,352	0	0,021	24	0	76,1	61,9	0,01	0,42	8,9
30.03.2025	16,667	0,006	274,325	0	0	267,252	0	0	24	0	76	61,1	0,01	0,42	9,9
31.03.2025	17,007	0	282,275	0	0	275,007	0	0	24	0	76,1	61,2	0,01	0,42	6,8
01.04.2025	17,393	0	278,045	0	0	270,903	0	0	24	0	76	60,6	0,01	0,43	5,9
02.04.2025	16,97	0	295,125	0	0	287,499	0	0	24	0	76,2	62	0,01	0,42	-
03.04.2025	14,658	0	285,285	0	0,02	277,907	0	0,02	24	0	76,2	63,5	0,01	0,41	-
04.04.2025	15,509	0,005	270,135	0	0	263,172	0	0	24	0	76,1	61,9	0,01	0,42	-
05.04.2025	18,478	0	281,05	0	0	273,798	0	0	24	0	76,1	60	0,01	0,43	-
06.04.2025	19,777	0	286,15	0	0	278,75	0	0	24	0	76,2	59,2	0,01	0,44	-
07.04.2025	18,748	0	283,085	0	0,222	275,771	0	0,218	24	0	76,2	59,9	0,01	0,44	-
08.04.2025	18,367	0,053	280,595	0	0,113	273,34	0	0,111	24	0	76,2	60,1	0,01	0,43	-
09.04.2025	18,719	0,025	301,465	0	0,121	293,646	0	0,119	24	0	76,3	61,1	0,01	0,24	-
10.04.2025	18,6	0,028	280,9	0	0,108	273,723	0	0,106	24	0	75,6	59,4	0,01	0,31	-
11.04.2025	18,048	0,024	313,02	0	0,103	305,287	0	0,101	24	0	74,3	60,1	0,01	0,42	-
12.04.2025	17,595	0,023	326,96	0	0,089	318,873	0	0,088	24	0	74,3	61,1	0,01	0,43	-
13.04.2025	12,102	0,02	308,045	0	0,079	300,434	0	0,077	24	0	74,2	64,6	0,01	0,42	-
14.04.2025	12,154	0,02	308,41	0	0,017	300,785	0	0,017	24	0	74,3	64,6	0,01	0,41	-
15.04.2025	9,534	0,005	282,02	0	0,016	275,074	0	0,016	24	0	74,1	65,8	0,01	0,4	-
16.04.2025	8,392	0,004	282,835	0	0,101	275,896	0	0,099	24	0	74	66,7	0,01	0,4	-
17.04.2025	3,556	0,027	260,44	0	0,08	254,139	0	0,078	24	0	73,4	70	0,01	0,39	-
18.04.2025	3,118	0,021	265,03	0	0,042	258,655	0	0,041	24	0	73,1	70,1	0,01	0,39	-
19.04.2025	3,351	0,011	276,105	0	0	269,469	0	0	24	0	73,1	70	0,01	0,39	-
20.04.2025	3,088	0	267,78	0	0	261,344	0	0	24	0	73,2	70,3	0,01	0,39	-
21.04.2025	3,119	0	277,08	0	0	270,427	0	0	24	0	73,1	70,3	0,01	0,39	-
22.04.2025	2,762	0	260,58	0	0	254,34	0	0	24	0	72,8	70,2	0,01	0,39	-
23.04.2025	3,135	0	290,45	0	0	283,465	0	0	24	0	73,1	70,4	0,01	0,39	-
Итого:	415,676	0	8729,175	0	1,132	8509,345	0	1,112	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,283														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5240,108	76955,17	0	38,415	74980,331	0	37,749	9851	190
23.04.2025	5655,787	85684,345	0	39,547	83489,676	0	38,86	10595	190

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:38:45