

#8187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	4,51	0	78,045	0	0	76,208	0	0	24	83	0	0	72,9	58,8	0,66	0,45	-
25.04.2023	4,243	0	75,305	0	0	73,535	0	0	24	83	0	0	72,7	59	0,66	0,45	-
26.04.2023	4,287	0	76,19	0	0	74,407	0	0	24	83	0	0	72,6	58,9	0,65	0,45	-
27.04.2023	4,427	0	79	0	0	77,147	0	0	24	83	0	0	72,6	59	0,65	0,45	-
28.04.2023	4,062	0	71,405	0	0	69,732	0	0	24	83	0	0	72,7	58,8	0,65	0,45	-
29.04.2023	4,15	0	72,735	0	0	71,025	0	0	24	83	0	0	72,7	58,8	0,65	0,45	-
30.04.2023	4,306	0	76,13	0	0	74,342	0	0	24	83	0	0	72,7	58,9	0,64	0,45	-
01.05.2023	4,488	0	80,42	0	0	78,525	0	0	24	83	0	0	72,8	59,2	0,65	0,45	-
02.05.2023	4,389	0	79,44	0	0	77,569	0	0	24	83	0	0	72,8	59,3	0,68	0,45	-
03.05.2023	4,426	0	78,775	0	0	76,909	0	0	24	83	0	0	73	59,4	0,68	0,45	-
04.05.2023	4,187	0	75,34	0	0	73,571	0	0	24	83	0	0	72,7	59,1	0,66	0,45	-
05.05.2023	4,247	0	76,93	0	0	75,119	0	0	24	83	0	0	72,8	59,3	0,65	0,45	-
06.05.2023	4,675	0	85,17	0	0	83,16	0	0	24	83	0	0	72,9	59,5	0,64	0,45	-
07.05.2023	4,073	0	74,48	0	0	72,716	0	0	24	83	0	0	73	59,7	0,65	0,45	-
08.05.2023	4,542	0	85,33	0	0	83,323	0	0	24	83	0	0	72,8	59,8	0,65	0,45	-
09.05.2023	4,35	0	80,845	0	0	78,943	0	0	24	83	0	0	72,8	59,7	0,65	0,45	-
10.05.2023	4,16	0	78,245	0	0	76,393	0	0	24	83	0	0	73	60,1	0,65	0,45	-
11.05.2023	3,974	0	74,295	0	0	72,559	0	0	24	83	0	0	72,5	59,5	0,62	0,45	-
12.05.2023	4,279	0	82,08	0	0	80,159	0	0	24	83	0	0	72,6	59,9	0,61	0,45	-
13.05.2023	4,086	0	79,39	0	0	77,544	0	0	24	83	0	0	72,3	59,8	0,61	0,45	-
14.05.2023	4,568	0	91,24	0	0	89,107	0	0	24	83	0	0	72,5	60,3	0,61	0,45	-
15.05.2023	3,753	0	75,38	0	0	73,605	0	0	24	83	0	0	72,7	60,6	0,63	0,45	-
16.05.2023	3,936	0	81,82	0	0	79,905	0	0	24	83	0	0	72,6	60,8	0,63	0,45	-
17.05.2023	3,941	0	83,41	0	0	81,462	0	0	24	83	0	0	72,4	60,9	0,63	0,45	-
18.05.2023	4,057	0	86,45	0	0	84,421	0	0	24	83	0	0	72,7	61,3	0,63	0,45	-
19.05.2023	4,001	0	89,25	0	0	87,156	0	0	24	83	0	0	72,6	61,7	0,63	0,45	-
20.05.2023	4,24	0	96,035	0	0	93,786	0	0	24	83	0	0	72,5	61,8	0,63	0,45	-
21.05.2023	4,142	0	93,6	0	0	91,416	0	0	24	83	0	0	72,5	61,7	0,62	0,45	-
22.05.2023	3,975	0	94,52	0	0	92,293	0	0	24	83	0	0	72,8	62,6	0,64	0,45	-
23.05.2023	3,816	0	92,56	0	0	90,379	0	0	24	83	0	0	72,9	62,8	0,64	0,45	-
Итого:	126,29	0	2443,815	0	0	2386,416	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,164																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2023	14695,894	152248,41	0	68,169	148467,221	0	67,33	26285	55
23.05.2023	14822,184	154692,225	0	68,169	150853,64	0	67,33	27005	55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 13:11:18