

#130784#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,917	0	285,465	0	0	278,609	0	0	24	0	73,1	70,5	0,01	0,39	-
25.04.2025	2,882	0	279,22	0	0	272,531	0	0	24	0	73	70,4	0	0,39	-
26.04.2025	3,034	0	293,47	0	0	286,447	0	0	24	0	72,9	70,3	0	0,39	-
27.04.2025	2,831	0	270,51	0	0	264,01	0	0	24	0	73,1	70,5	0	0,39	-
28.04.2025	3,345	0	235,575	0	0	229,939	0	0	24	0	72,9	69,4	0	0,39	-
29.04.2025	3,254	0	272,065	0	0	265,504	0	0	24	0	73,2	70,2	0,01	0,39	-
30.04.2025	3,132	0	291,245	0	0	284,245	0	0	24	0	73,1	70,4	0,01	0,39	-
01.05.2025	2,818	0	285,18	0	0	278,348	0	0	24	0	73,1	70,6	0,01	0,39	-
02.05.2025	2,92	0	304,945	0	0	297,607	0	0	24	0	73,1	70,7	0,01	0,39	-
03.05.2025	2,642	0	291,97	0	0	284,92	0	0	24	0	73,3	71	0,01	0,39	-
04.05.2025	2,69	0	294,025	0	0	286,961	0	0	24	0	73,1	70,8	0,01	0,39	-
05.05.2025	2,696	0	306,025	0	0	298,683	0	0	24	0	73,1	70,8	0,01	0,39	-
06.05.2025	2,429	0	288,92	0	0	281,978	0	0	24	0	73,1	71	0,01	0,39	-
07.05.2025	3,507	0	269,22	0	0	262,806	0	0	24	0	72,7	69,5	0,01	0,39	-
08.05.2025	3,445	0	262,265	0	0	256,024	0	0	24	0	72,7	69,4	0,01	0,4	-
09.05.2025	3,114	0	270,775	0	0	264,297	0	0	24	0	72,8	69,9	0,01	0,39	-
10.05.2025	2,898	0	274,39	0	0	267,843	0	0	24	0	72,9	70,2	0,01	0,39	-
11.05.2025	2,77	0	281,475	0	0	274,769	0	0	24	0	72,7	70,3	0,01	0,4	-
12.05.2025	2,598	0	288,205	0	0	281,282	0	0	24	0	73,2	70,9	0,01	0,39	-
13.05.2025	2,51	0	297,61	0	0	290,475	0	0	24	0	73	70,9	0,01	0,39	-
14.05.2025	2,431	0	306,95	0	0	299,565	0	0	24	0	73,1	71,1	0,01	0,39	-
15.05.2025	2,745	0	171,68	0	0	167,557	0	0	24	0	73,1	69,1	0,01	0,4	-
16.05.2025	3,978	0	114,84	0	0	112,082	0	0	24	0	73	64,5	0,01	0,4	-
17.05.2025	3,834	0	125,125	0	0	122,139	0	0	24	0	72,8	65,3	0,01	0,4	-
18.05.2025	4,506	0	167,6	0	0	163,579	0	0	24	0	73,1	66,4	0,01	0,4	-
19.05.2025	3,835	0	158,865	0	0	155,059	0	0	24	0	73	67	0,01	0,39	-
20.05.2025	3,476	0	156,36	0	0	152,604	0	0	24	0	73,1	67,6	0,01	0,39	-
21.05.2025	3,595	0	179,125	0	0	174,826	0	0	24	0	73,1	68,1	0,01	0,39	-
22.05.2025	3,561	0	192,125	0	0	187,493	0	0	24	0	73,3	68,7	0,01	0,39	-
23.05.2025	3,33	0	186,585	0	0	182,082	0	0	24	0	73,3	68,8	0,01	0,39	-
Итого:	93,723	0	7401,81	0	0	7224,264	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,385														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	5655,787	85684,345	0	39,547	83489,676	0	38,86	10595	190
23.05.2025	5749,51	93086,155	0	39,547	90713,939	0	38,86	11315	190

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:01:11