

#8192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Инженерная 2, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 8861
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20107743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	3,59	0	41,225	0	0	40,269	0	0	24	21	0	0	72,2	50,9	0,57	0,39	-
25.05.2021	3,756	0	41,71	0	0	40,742	0	0	24	21	0	0	72,2	50,2	0,57	0,38	16
26.05.2021	3,382	0	37,925	0	0	37,051	0	0	24	21	0	0	71,8	50,1	0,57	0,39	-
27.05.2021	3,677	0	43,055	0	0	42,079	0	0	24	21	0	0	71,2	50,4	0,57	0,38	-
28.05.2021	3,407	0	41,825	0	0	40,901	0	0	24	21	0	0	70,3	50,5	0,58	0,39	-
29.05.2021	3,436	0	42,62	0	0	41,677	0	0	24	21	0	0	70,4	50,7	0,58	0,39	11
30.05.2021	3,762	0	46,485	0	0	45,448	0	0	24	21	0	0	70,5	50,8	0,57	0,39	12,3
31.05.2021	3,678	0	45,825	0	0	44,801	0	0	24	21	0	0	70,7	51,1	0,57	0,39	-
01.06.2021	3,521	0	43,83	0	0	42,851	0	0	24	21	0	0	70,6	51,1	0,58	0,39	16
02.06.2021	3,353	0	41,685	0	0	40,757	0	0	24	21	0	0	70,6	51	0,58	0,39	-
03.06.2021	3,566	0	42,82	0	0	41,868	0	0	24	21	0	0	70,4	50,1	0,58	0,39	-
04.06.2021	3,371	0	35,08	0	0	34,306	0	0	24	21	0	0	70,1	46,7	0,58	0,39	15
05.06.2021	3,397	0	36,425	0	0	35,623	0	0	24	21	0	0	70,1	47,4	0,58	0,39	-
06.06.2021	3,909	0	41,76	0	0	40,83	0	0	24	21	0	0	70,5	47,7	0,58	0,39	13,4
07.06.2021	3,532	0	38,49	0	0	37,634	0	0	24	21	0	0	70,4	48,1	0,58	0,39	22
08.06.2021	3,332	0	36,965	0	0	36,141	0	0	24	21	0	0	70,6	48,6	0,59	0,39	-
09.06.2021	3,11	0	35,435	0	0	34,648	0	0	24	21	0	0	70,4	49	0,6	0,39	18,8
10.06.2021	3,141	0	36,06	0	0	35,26	0	0	24	21	0	0	70,3	49,1	0,6	0,39	21
11.06.2021	2,913	0	34,365	0	0	33,606	0	0	24	21	0	0	70,2	49,5	0,6	0,39	-
12.06.2021	2,659	0	32,72	0	0	32,001	0	0	24	21	0	0	70	50,2	0,6	0,39	-
13.06.2021	3,047	0	36,21	0	0	35,409	0	0	24	21	0	0	70,2	49,7	0,59	0,39	-
14.06.2021	3,362	0	40,53	0	0	39,63	0	0	24	21	0	0	70,4	50,2	0,6	0,39	-
15.06.2021	3,104	0	38,225	0	0	37,378	0	0	24	21	0	0	70,3	50,6	0,6	0,39	-
16.06.2021	3,066	0	37,49	0	0	36,656	0	0	24	21	0	0	70,5	50,5	0,6	0,39	-
17.06.2021	2,849	0	34,925	0	0	34,154	0	0	24	21	0	0	70,3	50,4	0,6	0,39	-
18.06.2021	2,904	0	35,45	0	0	34,66	0	0	24	21	0	0	70,6	50,7	0,6	0,39	-
19.06.2021	2,865	0	36,585	0	0	35,769	0	0	24	21	0	0	70,6	51,5	0,61	0,39	-
20.06.2021	2,944	0	36,68	0	0	35,86	0	0	24	21	0	0	70,6	51,1	0,61	0,39	-
21.06.2021	2,753	0	34,81	0	0	34,034	0	0	24	21	0	0	70,7	51,4	0,61	0,39	-
22.06.2021	2,597	0	33,96	0	0	33,206	0	0	24	21	0	0	70,5	51,9	0,62	0,39	-
23.06.2021	2,663	0	34,235	0	0	33,475	0	0	24	21	0	0	70,4	51,5	0,62	0,39	-
Итого:	100,646	0	1195,405	0	0	1168,724	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,039																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	4979,989	45374,125	0	11,922	44229,374	0	11,79	9535	5
23.06.2021	5080,636	46569,53	0	11,922	45398,099	0	11,79	10279	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:27:21