

#8189#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Инженерная 2, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 8861
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20107743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	3,683	0	89,065	0	0	86,956	0	0	24	83	0	0	73	62,9	0,65	0,45	-
25.05.2023	3,828	0	97,26	0	0	94,975	0	0	24	83	0	0	72,7	63,1	0,65	0,45	-
26.05.2023	3,563	0	91,68	0	0	89,536	0	0	24	83	0	0	72,5	63,1	0,64	0,45	-
27.05.2023	3,6	0	93,905	0	0	91,705	0	0	24	83	0	0	72,6	63,3	0,63	0,45	-
28.05.2023	3,953	0	99,945	0	0	97,594	0	0	24	83	0	0	72,7	63	0,62	0,45	-
29.05.2023	3,834	0	101,05	0	0	98,669	0	0	24	83	0	0	72,7	63,5	0,63	0,45	-
30.05.2023	3,745	0	101,725	0	0	99,333	0	0	24	83	0	0	72,8	63,8	0,63	0,45	-
31.05.2023	3,451	0	93,405	0	0	91,209	0	0	24	83	0	0	72,8	63,8	0,63	0,45	-
01.06.2023	3,468	0	93,995	0	0	91,783	0	0	24	83	0	0	72,8	63,8	0,63	0,45	-
02.06.2023	3,244	0	89,865	0	0	87,754	0	0	24	83	0	0	72,7	63,9	0,63	0,45	-
03.06.2023	3,404	0	96,1	0	0	93,837	0	0	24	83	0	0	72,8	64,2	0,63	0,45	-
04.06.2023	3,778	0	101,715	0	0	99,327	0	0	24	83	0	0	72,7	63,6	0,63	0,45	-
05.06.2023	3,532	0	97,6	0	0	95,295	0	0	24	83	0	0	72,9	64,1	0,63	0,45	-
06.06.2023	3,375	0	93,52	0	0	91,305	0	0	24	83	0	0	73,1	64,3	0,64	0,45	-
07.06.2023	3,318	0	94,675	0	0	92,441	0	0	24	83	0	0	72,9	64,3	0,64	0,45	-
08.06.2023	3,459	0	96,83	0	0	94,509	0	0	24	83	0	0	73,5	64,8	0,65	0,45	-
09.06.2023	3,1	0	90,715	0	0	88,58	0	0	24	83	0	0	72,7	64,4	0,64	0,45	-
10.06.2023	3,356	0	97,96	0	0	95,64	0	0	24	83	0	0	73	64,6	0,64	0,45	-
11.06.2023	3,371	0	101,49	0	0	99,111	0	0	24	83	0	0	72,7	64,6	0,63	0,45	-
12.06.2023	3,375	0	101,16	0	0	98,782	0	0	24	83	0	0	72,8	64,7	0,64	0,45	-
13.06.2023	3,187	0	94,86	0	0	92,619	0	0	24	83	0	0	72,9	64,7	0,64	0,45	-
14.06.2023	3,014	0	90,515	0	0	88,361	0	0	24	83	0	0	73,2	65,1	0,65	0,45	-
15.06.2023	3,195	0	98,74	0	0	96,387	0	0	24	83	0	0	73,2	65,3	0,66	0,46	-
16.06.2023	3,216	0	102,66	0	0	100,228	0	0	24	83	0	0	73,1	65,5	0,66	0,46	-
17.06.2023	3,12	0	102,04	0	0	99,626	0	0	24	83	0	0	73,1	65,7	0,66	0,46	-
18.06.2023	3,446	0	116,45	0	0	113,69	0	0	24	83	0	0	73,1	65,9	0,65	0,46	-
19.06.2023	3,155	0	106,125	0	0	103,597	0	0	24	83	0	0	73,2	66	0,66	0,46	-
20.06.2023	3,085	0	103,43	0	0	100,963	0	0	24	83	0	0	73,3	66,1	0,67	0,46	-
21.06.2023	2,764	0	91,87	0	0	89,689	0	0	24	83	0	0	73,2	65,9	0,66	0,46	-
22.06.2023	3,275	0	109,77	0	0	107,158	0	0	24	83	0	0	73,2	66	0,66	0,46	-
23.06.2023	2,594	0	86,785	0	0	84,734	0	0	24	83	0	0	73	65,7	0,67	0,46	-
Итого:	104,488	0	3026,905	0	0	2955,393	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,957																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	14822,184	154692,225	0	68,169	150853,64	0	67,33	27005	55
23.06.2023	14926,67	157719,13	0	68,169	153809,031	0	67,33	27749	55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:54:52