

#8190#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	2,954	0	100,605	0	0	98,224	0	0	24	83	0	0	73,1	65,9	0,67	0,46	-
25.06.2023	3,176	0	105,095	0	0	102,585	0	0	24	83	0	0	73,4	66	0,66	0,46	-
26.06.2023	2,917	0	95,21	0	0	92,948	0	0	24	83	0	0	73,1	65,7	0,66	0,46	-
27.06.2023	2,862	0	91,89	0	0	89,717	0	0	24	83	0	0	73,1	65,5	0,66	0,46	-
28.06.2023	0,825	0	28,88	0	0	28,237	0	0	24	83	0	0	70,5	64,2	0,46	0,32	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	24,9	23,3	0,25	0,15	-
30.06.2023	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	85	0	0	25,2	21,7	0,31	0,2	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	25,3	22,7	0,45	0,35	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	22,7	21,7	0,46	0,36	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	21,3	20,9	0,46	0,35	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	21,1	20,7	0,47	0,36	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	20,8	20,4	0,47	0,36	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	21,2	20,9	0,46	0,36	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	20,9	20,5	0,47	0,36	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	20,8	20,3	0,47	0,36	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	85	0	0	21	20,6	0,47	0,36	-
10.07.2023	0,356	0	23,24	0	0	23,047	0	0	24	85	0	0	40	36,3	0,5	0,4	-
11.07.2023	3,216	0	82,945	0	0	81,004	0	0	24	85	0	0	72,6	63,2	0,66	0,45	-
12.07.2023	2,856	0	77,435	0	0	75,628	0	0	24	85	0	0	72,5	63,6	0,7	0,46	-
13.07.2023	2,978	0	82,345	0	0	80,409	0	0	24	85	0	0	72,9	64,1	0,7	0,46	-
14.07.2023	2,721	0	73,93	0	0	72,186	0	0	24	85	0	0	72,9	64	0,7	0,46	-
15.07.2023	3,192	0	90,53	0	0	88,403	0	0	24	85	0	0	72,8	64,2	0,7	0,46	-
16.07.2023	2,928	0	84,93	0	0	82,936	0	0	24	85	0	0	72,7	64,3	0,7	0,46	-
17.07.2023	2,991	0	88,065	0	0	86,007	0	0	24	85	0	0	72,6	64,3	0,69	0,46	-
18.07.2023	2,718	0	81,55	0	0	79,639	0	0	24	85	0	0	72,6	64,5	0,69	0,46	-
19.07.2023	2,852	0	86,895	0	0	84,86	0	0	24	85	0	0	72,7	64,7	0,69	0,46	-
20.07.2023	3,042	0	93,22	0	0	91,038	0	0	24	85	0	0	72,7	64,7	0,69	0,46	-
21.07.2023	2,955	0	92,015	0	0	89,851	0	0	24	85	0	0	72,8	65	0,69	0,46	-
22.07.2023	2,929	0	91,655	0	0	89,495	0	0	24	85	0	0	72,8	65	0,69	0,46	-
23.07.2023	2,999	0	96,085	0	0	93,826	0	0	24	85	0	0	72,8	65,2	0,68	0,46	-
Итого:	51,467	0	1566,545	0	0	1530,065	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,293																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	14926,67	157719,13	0	68,169	153809,031	0	67,33	27749	55
23.07.2023	14978,136	159285,675	0	68,169	155339,097	0	67,33	28469	55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 16:35:03