

#142263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,759	0	198,61	0	0	193,849	0	0	24	0	73	69,6	0,01	0,1	-
25.06.2025	2,904	0	207,86	0	0	202,879	0	0	24	0	73	69,6	0,01	0,1	-
26.06.2025	3,041	0	210,98	0	0	205,891	0	0	24	0	73,2	69,7	0,01	0,14	-
27.06.2025	2,903	0	206,615	0	0	201,656	0	0	24	0	73,1	69,6	0,01	0,06	-
28.06.2025	2,908	0	204,41	0	0	199,478	0	0	24	0	73,3	69,8	0,01	0,09	-
29.06.2025	2,992	0	203,78	0	0	198,852	0	0	24	0	73,3	69,7	0,01	0,05	-
30.06.2025	2,984	0	206,635	0	0	201,652	0	0	24	0	73,2	69,7	0,01	0,05	-
01.07.2025	2,96	0	210,17	0	0	205,105	0	0	24	0	73,2	69,8	0,01	0,07	-
02.07.2025	2,701	0	191,62	0	0	187,008	0	0	24	0	73,2	69,7	0,01	0,06	-
03.07.2025	2,988	0	213,95	0	0	208,804	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,04	-
04.07.2025	2,569	0	187,085	0	0	182,592	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,03	-
05.07.2025	2,584	0	184,87	0	0	180,414	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,02	-
06.07.2025	3,061	0	220,845	0	0	215,538	0	0	24	0	73,2	69,8	0,01	0,02	-
07.07.2025	2,664	0	195,02	0	0	190,327	0	0	24	0	73,1	69,8	0,01	0,02	-
08.07.2025	2,547	0	187,81	0	0	183,31	0	0	24	0	73	69,7	0,01	0,02	-
09.07.2025	2,646	0	193,815	0	0	189,167	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,02	-
10.07.2025	2,734	0	200,62	0	0	195,811	0	0	24	0	73	69,7	0,01	0,02	-
11.07.2025	2,655	0	193,58	0	0	188,922	0	0	24	0	73	69,7	0,01	0,02	-
12.07.2025	2,981	0	216,515	0	0	211,302	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,02	-
13.07.2025	2,703	0	192,36	0	0	187,745	0	0	24	0	73,1	69,7	0,01	0,02	-
14.07.2025	2,536	0	184,9	0	0	180,461	0	0	24	0	73,1	69,8	0,01	0,02	-
15.07.2025	2,691	0	197,81	0	0	193,059	0	0	24	0	73,1	69,8	0,01	0,02	-
16.07.2025	2,507	0	183,985	0	0	179,577	0	0	24	0	73	69,7	0,01	0,02	-
17.07.2025	2,796	0	204,3	0	0	199,389	0	0	24	0	73,2	69,8	0,01	0,02	-
18.07.2025	2,468	0	183,435	0	0	179,023	0	0	24	0	73,1	69,8	0,01	0,01	-
19.07.2025	2,673	0	198,665	0	0	193,908	0	0	24	0	72,9	69,6	0,01	0,02	-
20.07.2025	2,836	0	211,315	0	0	206,234	0	0	24	0	73,1	69,8	0,01	0,02	-
21.07.2025	2,624	0	197,295	0	0	192,524	0	0	24	0	73,4	70,1	0,01	0,02	-
22.07.2025	2,444	0	184,17	0	0	179,738	0	0	24	0	73,1	69,9	0,01	0,01	-
23.07.2025	2,782	0	210,975	0	0	205,888	0	0	24	0	73,3	70,1	0,01	0,02	-
Итого:	82,641	0	5984	0	0	5840,103	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,738														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	5806,346	96918,905	0	39,547	94455,285	0	38,86	12059	190
23.07.2025	5888,986	102902,905	0	39,547	100295,389	0	38,86	12779	190

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:09:31