

#8193#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	2,753	0	291,165	0	0	284,283	0	0	24	42	0	0	72,8	70,5	0,61	0,39	-
25.07.2021	2,879	0	275,67	0	0	269,204	0	0	24	42	0	0	72,7	70,2	0,6	0,39	-
26.07.2021	3,016	0	265,305	0	0	259,122	0	0	24	42	0	0	72,4	69,7	0,6	0,39	-
27.07.2021	2,689	0	269,315	0	0	262,997	0	0	24	42	0	0	72,6	70,2	0,61	0,39	-
28.07.2021	2,788	0	272,94	0	0	266,57	0	0	24	42	0	0	72,5	70,1	0,61	0,39	-
29.07.2021	2,706	0	266,75	0	0	260,439	0	0	24	42	0	0	73	70,5	0,61	0,39	-
30.07.2021	2,77	0	253,005	0	0	247,134	0	0	24	42	0	0	72,2	69,5	0,6	0,4	-
31.07.2021	2,756	0	254,985	0	0	249,02	0	0	24	42	0	0	72,5	69,9	0,61	0,4	-
01.08.2021	3,131	0	251,78	0	0	245,889	0	0	24	42	0	0	72,5	69,5	0,6	0,4	-
02.08.2021	2,534	0	157,79	0	0	154,122	0	0	24	42	0	0	72,3	68,4	0,6	0,4	-
03.08.2021	2,335	0	35,38	0	0	34,592	0	0	23	42	0	1	70,6	54,5	0,6	0,39	-
04.08.2021	2,514	0	37,89	0	0	37,037	0	0	24	42	0	0	71	54,8	0,6	0,39	-
05.08.2021	2,478	0	37,785	0	0	36,937	0	0	24	42	0	0	70,9	54,9	0,6	0,39	-
06.08.2021	2,449	0	37,935	0	0	37,094	0	0	24	42	0	0	70,4	54,7	0,6	0,4	-
07.08.2021	2,809	0	43,505	0	0	42,529	0	0	24	42	0	0	70,8	55,1	0,61	0,4	-
08.08.2021	2,918	0	45,705	0	0	44,676	0	0	24	42	0	0	71	55,4	0,61	0,4	-
09.08.2021	3,144	0	49,985	0	0	48,853	0	0	24	42	0	0	71,2	55,9	0,62	0,4	-
10.08.2021	2,858	0	45,585	0	0	44,564	0	0	24	42	0	0	70,9	55,6	0,62	0,4	-
11.08.2021	2,641	0	41,99	0	0	41,054	0	0	24	42	0	0	70,7	55,4	0,62	0,4	-
12.08.2021	2,658	0	36,085	0	0	35,28	0	0	24	42	0	0	70,7	52,7	0,6	0,38	-
13.08.2021	2,55	0	27,675	0	0	27,069	0	0	24	42	0	0	69,9	47,5	0,62	0,4	-
14.08.2021	2,831	0	30,49	0	0	29,819	0	0	24	42	0	0	70,2	47,5	0,61	0,39	-
15.08.2021	2,974	0	32,605	0	0	31,883	0	0	24	42	0	0	70,4	48,2	0,61	0,4	-
16.08.2021	2,884	0	32,245	0	0	31,534	0	0	24	42	0	0	70,2	48,4	0,61	0,4	-
17.08.2021	2,777	0	31,77	0	0	31,069	0	0	24	42	0	0	70,2	48,9	0,61	0,4	-
18.08.2021	2,935	0	33,715	0	0	32,973	0	0	24	42	0	0	70,1	48,9	0,61	0,4	-
19.08.2021	2,888	0	33,565	0	0	32,825	0	0	24	42	0	0	70,2	49,2	0,62	0,4	-
20.08.2021	2,661	0	32,765	0	0	32,046	0	0	24	42	0	0	70	50,2	0,61	0,4	-
21.08.2021	3,158	0	37,775	0	0	36,935	0	0	24	42	0	0	70,5	50,1	0,61	0,4	-
22.08.2021	3,378	0	40,125	0	0	39,224	0	0	24	42	0	0	71	50,5	0,61	0,4	-
23.08.2021	3,192	0	38,835	0	0	37,97	0	0	24	42	0	0	70,6	50,5	0,62	0,4	-
Итого:	87,054	0	3342,115	0	0	3264,743	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,792																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	5124,461	47592,97	0	12,674	46399,117	0	12,533	10999	5
23.08.2021	5211,514	50935,085	0	12,674	49663,86	0	12,533	11742	6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 8:02:19