

#8176#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Инженерная 2, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 8861
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20107743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	3,14	0	62,37	0	0	60,973	0	0	24	81	0	0	70,8	58,5	0,67	0,42	-
25.07.2022	2,917	0	58,18	0	0	56,879	0	0	24	81	0	0	70,7	58,5	0,67	0,42	-
26.07.2022	2,724	0	53,765	0	0	52,559	0	0	24	82	0	0	70,8	58,5	0,67	0,42	-
27.07.2022	2,804	0	56,945	0	0	55,678	0	0	24	82	0	0	70,5	58,6	0,67	0,42	-
28.07.2022	2,923	0	59,945	0	0	58,616	0	0	24	82	0	0	70,5	58,6	0,66	0,42	-
29.07.2022	2,826	0	56,725	0	0	55,466	0	0	24	82	0	0	70,5	58,4	0,67	0,42	-
30.07.2022	2,826	0	57,435	0	0	56,156	0	0	24	82	0	0	70,6	58,6	0,67	0,42	-
31.07.2022	3,052	0	62,665	0	0	61,27	0	0	24	82	0	0	70,6	58,8	0,67	0,42	-
01.08.2022	2,964	0	60,86	0	0	59,498	0	0	24	82	0	0	70,8	59	0,68	0,42	-
02.08.2022	2,929	0	60,63	0	0	59,279	0	0	24	82	0	0	70,7	59	0,68	0,42	-
03.08.2022	2,906	0	60,14	0	0	58,791	0	0	24	82	0	0	70,9	59,2	0,68	0,42	-
04.08.2022	2,834	0	59,105	0	0	57,783	0	0	24	82	0	0	70,9	59,2	0,68	0,42	-
05.08.2022	2,786	0	59,38	0	0	58,058	0	0	24	82	0	0	70,6	59,2	0,68	0,42	-
06.08.2022	2,869	0	62,175	0	0	60,787	0	0	24	82	0	0	70,7	59,5	0,68	0,42	-
07.08.2022	3,001	0	64,755	0	0	63,312	0	0	24	82	0	0	70,6	59,4	0,67	0,42	-
08.08.2022	2,658	0	57,245	0	0	55,98	0	0	24	82	0	0	70,3	59,1	0,68	0,42	-
09.08.2022	2,778	0	57,92	0	0	56,625	0	0	24	83	0	0	70,8	59,1	0,67	0,42	-
10.08.2022	2,829	0	59,19	0	0	57,861	0	0	24	83	0	0	70,9	59,3	0,67	0,42	-
11.08.2022	2,946	0	60,98	0	0	59,611	0	0	24	83	0	0	71,1	59,3	0,68	0,42	-
12.08.2022	2,822	0	58,45	0	0	57,129	0	0	24	83	0	0	71,1	59,4	0,68	0,42	-
13.08.2022	2,751	0	58,435	0	0	57,119	0	0	24	83	0	0	71,1	59,6	0,67	0,42	-
14.08.2022	2,844	0	60,96	0	0	59,597	0	0	24	83	0	0	70,9	59,5	0,67	0,42	-
15.08.2022	2,935	0	63,37	0	0	61,945	0	0	24	83	0	0	71	59,8	0,68	0,42	-
16.08.2022	2,438	0	51,715	0	0	50,552	0	0	24	83	0	0	71	59,6	0,68	0,42	-
17.08.2022	2,563	0	55,56	0	0	54,308	0	0	24	83	0	0	71	59,8	0,68	0,42	-
18.08.2022	2,447	0	54,245	0	0	53,036	0	0	24	83	0	0	70,6	59,6	0,67	0,42	-
19.08.2022	2,253	0	51,055	0	0	49,923	0	0	24	83	0	0	70,4	59,7	0,68	0,42	-
20.08.2022	2,444	0	55,32	0	0	54,096	0	0	24	83	0	0	70,4	59,7	0,68	0,42	-
21.08.2022	2,602	0	57,96	0	0	56,672	0	0	24	83	0	0	70,5	59,6	0,67	0,42	-
22.08.2022	2,313	0	51,755	0	0	50,61	0	0	24	83	0	0	70,3	59,4	0,67	0,42	-
23.08.2022	2,495	0	55,485	0	0	54,248	0	0	24	83	0	0	70,6	59,7	0,68	0,42	-
Итого:	85,619	0	1804,72	0	0	1764,417	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,45																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2022	10224,639	103435,66	0	43,75	100867,78	0	43,238	19735	29
23.08.2022	10310,259	105240,38	0	43,75	102632,198	0	43,238	20479	29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 8:16:37