

#8194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Инженерная 2, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 8861
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20107743
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	2,742	0	33,18	0	0	32,442	0	0	24	42	0	0	70,5	50,3	0,62	0,4	-
25.08.2021	3,129	0	37,85	0	0	37,005	0	0	23	42	0	1	70,7	50,6	0,61	0,4	-
26.08.2021	3,034	0	36,875	0	0	36,054	0	0	24	42	0	0	70,6	50,5	0,61	0,4	-
27.08.2021	2,822	0	34,28	0	0	33,521	0	0	24	42	0	0	70,4	50,3	0,62	0,4	-
28.08.2021	3,036	0	36,555	0	0	35,735	0	0	24	42	0	0	70,8	50,5	0,62	0,4	-
29.08.2021	3,252	0	40,04	0	0	39,147	0	0	24	42	0	0	70,7	50,9	0,62	0,4	-
30.08.2021	3,094	0	38,57	0	0	37,713	0	0	24	42	0	0	70,5	51	0,61	0,4	-
31.08.2021	3,243	0	38,98	0	0	38,108	0	0	24	42	0	0	70,8	50,5	0,62	0,4	-
01.09.2021	3,082	0	38,095	0	0	37,245	0	0	24	42	0	0	70,6	50,9	0,63	0,4	-
02.09.2021	3,312	0	40,825	0	0	39,913	0	0	24	42	0	0	70,7	51	0,63	0,4	-
03.09.2021	2,924	0	35,705	0	0	34,909	0	0	24	42	0	0	70,6	50,7	0,63	0,4	-
04.09.2021	3,529	0	42,695	0	0	41,738	0	0	24	42	0	0	70,9	50,7	0,62	0,4	-
05.09.2021	3,687	0	44,135	0	0	43,142	0	0	24	42	0	0	71	50,6	0,62	0,4	-
06.09.2021	3,312	0	40,57	0	0	39,663	0	0	24	42	0	0	70,6	50,8	0,62	0,4	-
07.09.2021	3,217	0	38,715	0	0	37,844	0	0	24	42	0	0	70,9	50,7	0,62	0,4	-
08.09.2021	3,152	0	37,445	0	0	36,612	0	0	24	42	0	0	70,7	50,2	0,62	0,4	-
09.09.2021	3,382	0	39,19	0	0	38,315	0	0	24	42	0	0	70,6	49,6	0,63	0,4	-
10.09.2021	3,226	0	37,95	0	0	37,105	0	0	24	42	0	0	70,6	49,9	0,63	0,4	-
11.09.2021	3,13	0	36,73	0	0	35,912	0	0	24	42	0	0	70,6	49,8	0,63	0,4	-
12.09.2021	3,802	0	44,685	0	0	43,678	0	0	24	42	0	0	71	50,2	0,63	0,4	-
13.09.2021	2,85	0	34,44	0	0	33,676	0	0	24	42	0	0	70,4	50,3	0,63	0,4	-
14.09.2021	3,093	0	37,19	0	0	36,359	0	0	24	42	0	0	70,7	50,4	0,63	0,4	-
15.09.2021	2,989	0	35,465	0	0	34,673	0	0	24	42	0	0	70,7	50,2	0,63	0,4	-
16.09.2021	3,1	0	36,885	0	0	36,062	0	0	24	42	0	0	70,6	50,1	0,62	0,4	-
17.09.2021	3,326	0	39,49	0	0	38,608	0	0	24	42	0	0	70,7	50,1	0,63	0,4	-
18.09.2021	3,498	0	41,6	0	0	40,669	0	0	24	42	0	0	70,7	50,2	0,62	0,4	-
19.09.2021	3,995	0	47,145	0	0	46,09	0	0	24	42	0	0	70,8	50,2	0,62	0,4	-
20.09.2021	4,558	0	42,13	0	5,305	41,186	0	5,244	24	42	0	0	70,8	50,2	0,63	0,4	-
21.09.2021	3,51	0,984	41,695	0	0	40,764	0	0	24	42	0	0	70,7	50,2	0,62	0,4	-
22.09.2021	2,563	0	89,635	0	0	88,588	0	0	24	42	0	0	50	43,1	0,52	0,39	-
23.09.2021	3,718	0	56,92	0	0	55,832	0	0	24	42	0	0	64,2	48,3	0,61	0,44	-
Итого:	101,307	0	1275,665	0	5,305	1248,308	0	5,244	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,197																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	5211,514	50935,085	0	12,674	49663,86	0	12,533	11742	6
23.09.2021	5312,824	52210,75	0	17,979	50912,168	0	17,777	12485	7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:56:09