

#95108#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	2,505	0,074	83,925	0	0,29	81,969	0	0,284	24	0	71,9	64,8	0,01	0	-
25.08.2024	2,644	0,07	89,635	0	0,284	87,541	0	0,279	24	0	71,9	64,9	0,01	0	-
26.08.2024	2,526	0,069	84,72	0	0,291	82,734	0	0,285	24	0	72	64,9	0,01	0	-
27.08.2024	2,53	0,071	82,375	0	0,296	80,442	0	0,29	24	0	72,2	64,9	0,01	0	-
28.08.2024	2,985	0,072	103,075	0	0,306	100,664	0	0,3	24	0	72	65,1	0,01	0	-
29.08.2024	2,533	0,075	85,705	0	0,313	83,709	0	0,307	24	0	71,9	64,9	0,01	0	-
30.08.2024	2,347	0,076	76,17	0	0,305	74,367	0	0,299	24	0	72,5	65,2	0,01	0,01	-
31.08.2024	2,81	0,075	96,23	0	0,321	93,965	0	0,315	24	0	72,2	65,3	0,01	0,01	-
01.09.2024	2,973	0,079	101,895	0	0,3	99,492	0	0,294	24	0	72,3	65,3	0,01	0	-
02.09.2024	2,768	0,073	92,16	0	0,304	89,972	0	0,298	24	0	72,7	65,5	0,01	0,01	-
03.09.2024	2,631	0,075	88,325	0	0,302	86,238	0	0,296	24	0	72,5	65,4	0,01	0	-
04.09.2024	2,731	0,074	90,49	0	0,292	88,345	0	0,286	24	0	72,6	65,5	0,01	0,01	-
05.09.2024	2,53	0,072	85,68	0	0,269	83,665	0	0,264	24	0	72,2	65,2	0,01	0	-
06.09.2024	2,476	0,066	85,2	0	0,253	83,215	0	0,248	24	0	71,8	64,9	0,01	0	-
07.09.2024	2,491	0,061	83,195	0	0,296	81,227	0	0,29	24	0	72,5	65,4	0,01	0	-
08.09.2024	2,76	0,072	92,615	0	0,316	90,414	0	0,31	24	0	72,7	65,6	0,01	0,01	-
09.09.2024	2,534	0,078	86,07	0	0,322	84,044	0	0,316	24	0	72,2	65,2	0,01	0,01	-
10.09.2024	2,586	0,079	88,255	0	0,308	86,195	0	0,302	24	0	72	65	0,01	0	-
11.09.2024	2,645	0,075	90,145	0	0,328	88,017	0	0,322	24	0	72,3	65,4	0,01	0,01	-
12.09.2024	2,659	0,08	93,575	0	0,322	91,381	0	0,316	24	0	72	65,3	0,01	0	-
13.09.2024	2,616	0,079	91,99	0	0,306	89,844	0	0,3	24	0	71,9	65,1	0,01	0	-
14.09.2024	2,89	0,075	101,72	0	0,324	99,331	0	0,318	24	0	72,2	65,4	0,01	0	-
15.09.2024	2,961	0,08	101,74	0	0,305	99,35	0	0,299	24	0	72,2	65,3	0,01	0	-
16.09.2024	2,746	0,074	92,3	0	0,337	90,126	0	0,331	24	0	72,3	65,2	0,01	0	-
17.09.2024	2,808	0,082	95,745	0	0,622	93,491	0	0,61	24	0	72,2	65,5	0,01	0	-
18.09.2024	2,858	0,153	97,36	0	0,542	95,067	0	0,532	22	2	72,2	65,4	0,01	0	-
19.09.2024	2,713	0,133	95,73	0	0	93,472	0	0	22	2	72,3	65,3	0,01	0	-
20.09.2024	2,615	0	91,475	0	0	89,321	0	0	24	0	72,3	65,3	0,01	0	-
21.09.2024	2,856	0	103,7	0	0	101,264	0	0	24	0	72,1	65,4	0,01	0,01	-
22.09.2024	3,022	0	112,205	0	0	109,584	0	0	24	0	72	65,4	0,01	0,01	-
23.09.2024	2,734	0	98,945	0	0	96,628	0	0	24	0	72	65,3	0,01	0,01	-
Итого:	83,483	0	2862,35	0	8,454	2795,074	0	8,291	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,94														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1722,406	28800,075	0	14,873	28090,47	0	14,615	4768	185
23.09.2024	1805,892	31662,425	0	23,327	30885,544	0	22,907	5508	189

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 8:01:53