#8203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086 Потребитель

Инженерная 2, Калининград

Адрес потребителя Номер абонента 7086 Порядковый номер 8861 Тип теплосчётчика TB7 Заводской номер 20107743

Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2,	dM3,	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	р1, МПа	р2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	4,024	0,025	94,01	0	0,129	91,902	0	0,127	24	83	0	0	70,9	60,5	0,68	0,43	-
25.09.2022	4,25	0,03	99,5	0	0,11	97,254	0	0,108	24	83	0	0	71,2	60,9	0,68	0,43	-
26.09.2022	4,043	0,025	96,315	0	0,091	94,151	0	0,089	24	83	0	0	70,9	60,7	0,68	0,43	-
27.09.2022	3,818	0,021	89,51	0	0,082	87,499	0	0,081	24	83	0	0	71	60,7	0,68	0,43	-
28.09.2022	3,958	0,019	92,91	0	0,11	90,818	0	0,108	24	83	0	0	71,1	60,8	0,68	0,43	-
29.09.2022	3,777	0,025	88,26	0	0,096	86,275	0	0,094	24	83	0	0	71	60,6	0,68	0,43	-
30.09.2022	3,586	0,022	85,755	0	0,04	83,856	0	0,039	24	83	0	0	70,4	60,3	0,67	0,43	-
01.10.2022	4,188	0,009	99,66	0	0,108	97,42	0	0,106	24	83	0	0	71	60,8	0,67	0,43	-
02.10.2022	4,754	0,025	115,42	0	0,085	112,831	0	0,084	24	83	0	0	70,9	60,9	0,67	0,43	-
03.10.2022	4,012	0,02	91,8	0	0,086	89,734	0	0,085	24	83	0	0	71	60,4	0,68	0,43	-
04.10.2022	3,837	0,02	87,96	0	0,109	85,984	0	0,107	24	83	0	0	71	60,4	0,67	0,43	-
Итого:	44,247	0	1041,1	0	1,046	1017,724	0	1,028	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,568																

Общее время работы системы, ч 264 Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	М1, т	М2, т	М3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	10403,611	107336,92	0	48,218	104681,816	0	47,632	21223	29
04.10.2022	10447,859	108378,02	0	49,264	105699,541	0	48,66	21487	29

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2022 14:00:42