

#98963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (АСЦП)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2024 | 2,639 | 0 | 94,855 | 0 | 0 | 92,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 65,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 25.09.2024 | 2,839 | 0 | 99,56 | 0 | 0,514 | 97,24 | 0 | 0,504 | 24 | 0 | 71,9 | 65,2 | 0,01 | 0 | - |
| 26.09.2024 | 3,049 | 0,126 | 114,545 | 0 | 0 | 111,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 65,2 | 0,01 | 0,01 | - |
| 27.09.2024 | 2,902 | 0 | 100,655 | 0 | 0,374 | 98,29 | 0 | 0,367 | 24 | 0 | 72,1 | 65,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 28.09.2024 | 2,792 | 0,092 | 101,39 | 0 | 0 | 99,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 65,1 | 0,01 | 0 | - |
| 29.09.2024 | 3,131 | 0 | 112,41 | 0 | 0 | 109,766 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 65,3 | 0,01 | 0 | - |
| 30.09.2024 | 3,081 | 0 | 109,415 | 0 | 0 | 106,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 65,2 | 0,01 | 0 | - |
| 01.10.2024 | 3,307 | 0 | 98,87 | 0 | 1,907 | 96,536 | 0 | 1,869 | 24 | 0 | 72,3 | 65,3 | 0,01 | 0,01 | - |
| 02.10.2024 | 3,271 | 0,471 | 118,365 | 0 | 0 | 115,584 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 65,4 | 0,01 | 0,01 | - |
| 03.10.2024 | 3,254 | 0 | 118,48 | 0 | 0 | 115,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 65,4 | 0,01 | 0,01 | - |
| 04.10.2024 | 3,236 | 0 | 117,325 | 0 | 0 | 114,568 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 65,5 | 0,01 | 0,01 | - |
| 05.10.2024 | 3,395 | 0 | 125,76 | 0 | 0 | 122,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 65,5 | 0,01 | 0,01 | - |
| 06.10.2024 | 3,706 | 0 | 138,24 | 0 | 0 | 134,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 65,8 | 0,01 | 0,01 | - |
| 07.10.2024 | 3,184 | 0 | 114,07 | 0 | 0 | 111,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 65,7 | 0,01 | 0,01 | - |
| 08.10.2024 | 9,975 | 0 | 164,4 | 0 | 0,2 | 160,539 | 0 | 0,196 | 24 | 0 | 72,2 | 57,4 | 0,01 | 0,05 | - |
| 09.10.2024 | 12,568 | 0,047 | 196,29 | 0 | 0 | 191,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 57,2 | 0,01 | 0,32 | - |
| 10.10.2024 | 9,85 | 0 | 186,27 | 0 | 0,061 | 181,814 | 0 | 0,06 | 24 | 0 | 73 | 60 | 0,01 | 0,35 | - |
| 11.10.2024 | 12,299 | 0,015 | 197,265 | 0 | 0,006 | 192,551 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 72,8 | 57,5 | 0,01 | 0,4 | - |
| 12.10.2024 | 14,722 | 0,001 | 241,78 | 0 | 0 | 235,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 58 | 0,01 | 0,41 | - |
| 13.10.2024 | 16,09 | 0 | 269,185 | 0 | 0,012 | 262,724 | 0 | 0,012 | 24 | 0 | 73,1 | 58,4 | 0,01 | 0,41 | - |
| 14.10.2024 | 13,905 | 0,003 | 231,875 | 0 | 0,125 | 226,294 | 0 | 0,123 | 24 | 0 | 73,2 | 58,5 | 0,01 | 0,41 | - |
| 15.10.2024 | 13,95 | 0,027 | 222,26 | 0 | 0,132 | 216,935 | 0 | 0,13 | 24 | 0 | 73 | 57,6 | 0,01 | 0,41 | - |
| 16.10.2024 | 15,567 | 0,028 | 244,485 | 0 | 0,101 | 238,649 | 0 | 0,1 | 24 | 0 | 72,9 | 57,3 | 0 | 0,4 | - |
| 17.10.2024 | 15,381 | 0,021 | 237,16 | 0 | 0,11 | 231,415 | 0 | 0,108 | 24 | 0 | 73,5 | 57,5 | 0,01 | 0,41 | - |
| 18.10.2024 | 15,611 | 0,024 | 227,205 | 0 | 0,105 | 221,641 | 0 | 0,103 | 24 | 0 | 73,8 | 57 | 0,01 | 0,41 | - |
| 19.10.2024 | 15,937 | 0,022 | 238,75 | 0 | 0,075 | 232,893 | 0 | 0,074 | 24 | 0 | 73,9 | 57,5 | 0,01 | 0,41 | - |
| 20.10.2024 | 16,413 | 0,017 | 252,785 | 0 | 0,135 | 246,571 | 0 | 0,133 | 24 | 0 | 74 | 58 | 0,01 | 0,41 | - |
| 21.10.2024 | 15,593 | 0,029 | 243,235 | 0 | 0,073 | 237,27 | 0 | 0,072 | 24 | 0 | 74,1 | 58,3 | 0,01 | 0,4 | - |
| 22.10.2024 | 14,743 | 0,015 | 219,15 | 0 | 0,002 | 213,748 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 74,2 | 57,7 | 0,01 | 0,4 | - |
| 23.10.2024 | 13,97 | 0 | 228,005 | 0 | 0,063 | 222,415 | 0 | 0,062 | 24 | 0 | 74 | 58,9 | 0,01 | 0,4 | - |
| Итого: | 270,36 | 0 | 5164,04 | 0 | 3,995 | 5040,305 | 0 | 3,921 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,574 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.09.2024 | 1805,892 | 31662,425 | 0 | 23,327 | 30885,544 | 0 | 22,907 | 5508 | 189 |
| 23.10.2024 | 2076,253 | 36826,465 | 0 | 27,322 | 35925,849 | 0 | 26,827 | 6227 | 190 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:40:10