

#49426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086  
Адрес потребителя Инженерная 2, Калининград  
Номер абонента 7086  
Порядковый номер 8861  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20107743  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	17,003	0,012	228,32	0	0,043	222,792	0	0,042	24	85	0	0	74,1	55,9	0,7	0,51	-
25.10.2023	18,452	0,009	254,285	0	0,093	248,154	0	0,092	24	85	0	0	73,9	56,2	0,69	0,51	-
26.10.2023	20,692	0,019	275,255	0	0,081	268,574	0	0,08	24	85	0	0	74	55,7	0,69	0,52	-
27.10.2023	21,899	0,017	296,315	0	0,095	289,098	0	0,094	24	85	0	0	74,2	56,1	0,68	0,53	-
28.10.2023	21,599	0,02	308,375	0	0,08	300,879	0	0,079	24	85	0	0	74,1	57,1	0,67	0,53	-
29.10.2023	21,189	0,017	292,65	0	0,083	285,496	0	0,082	24	85	0	0	74,3	56,7	0,67	0,53	-
30.10.2023	15,291	0,018	292,595	0	0,096	285,466	0	0,094	24	85	0	0	74,3	61,6	0,72	0,51	-
31.10.2023	15,032	0,023	286,105	0	0,08	279,162	0	0,079	24	85	0	0	74,1	61,3	0,72	0,51	-
01.11.2023	16,478	0,018	290,195	0	0,018	283,156	0	0,018	24	85	0	0	74,1	60,2	0,7	0,52	-
02.11.2023	16,352	0,004	295,675	0	0,092	288,466	0	0,09	24	85	0	0	74,3	60,8	0,7	0,52	-
03.11.2023	14,335	0,021	287,625	0	0,111	280,636	0	0,109	24	85	0	0	74,2	62,1	0,71	0,51	-
04.11.2023	15,291	0,026	284,28	0	0,085	277,389	0	0,084	24	85	0	0	74,1	61	0,71	0,52	-
05.11.2023	16,833	0,02	292	0	0,093	284,902	0	0,091	24	85	0	0	74,2	60,1	0,69	0,52	-
06.11.2023	15,579	0,021	294,26	0	0,097	287,121	0	0,095	24	85	0	0	74,1	61,2	0,7	0,52	-
07.11.2023	15,68	0,022	301,32	0	0,136	294,037	0	0,134	24	85	0	0	74	61,3	0,71	0,52	-
08.11.2023	16,044	0,032	308,29	0	0,03	300,831	0	0,03	24	85	0	0	74	61,3	0,72	0,52	-
09.11.2023	16,408	0,007	302,675	0	0,102	295,327	0	0,1	24	85	0	0	74,1	60,9	0,71	0,52	-
10.11.2023	15,885	0,023	308,675	0	0,092	301,183	0	0,09	24	85	0	0	74,1	61,6	0,72	0,52	-
11.11.2023	16,321	0,021	306,445	0	0,088	299,011	0	0,086	24	85	0	0	74,1	61,1	0,72	0,52	-
12.11.2023	16,998	0,02	295,945	0	0,091	288,768	0	0,089	24	85	0	0	74,1	60,1	0,71	0,52	-
13.11.2023	17,988	0,021	299,09	0	0,092	291,814	0	0,091	24	85	0	0	74,2	59,6	0,7	0,53	-
14.11.2023	20,065	0,021	275,03	0	0,119	268,366	0	0,117	24	85	0	0	74	56,2	0,69	0,54	-
15.11.2023	20,68	0,024	249,97	0	0,097	243,918	0	0,096	24	85	0	0	74	53,8	0,68	0,54	-
16.11.2023	21,572	0,019	268,015	0	0,082	261,475	0	0,081	24	85	0	0	74,3	54,7	0,68	0,55	-
17.11.2023	22,511	0,017	270,935	0	0,084	264,072	0	0,083	24	85	0	0	75,9	55,6	0,67	0,55	-
18.11.2023	22,552	0,018	265,21	0	0,091	258,338	0	0,09	24	85	0	0	76,8	56	0,68	0,55	-
19.11.2023	22,865	0,019	265,06	0	0,084	258,145	0	0,083	24	85	0	0	77,2	56,1	0,68	0,55	-
20.11.2023	22,504	0,018	264,605	0	0,08	257,664	0	0,079	24	85	0	0	77,4	56,6	0,68	0,55	-
21.11.2023	25,271	0,017	271,725	0	0,12	264,278	0	0,118	24	85	0	0	79,3	56,5	0,67	0,55	-
22.11.2023	25,093	0,025	269,955	0	0,086	262,505	0	0,085	24	85	0	0	79,6	56,8	0,67	0,55	-
23.11.2023	22,337	0,018	282,51	0	0,092	275,371	0	0,091	24	85	0	0	75,7	56,4	0,68	0,55	-
Итого:	586,799	0	8783,39	0	2,713	8566,394	0	2,672	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,155																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2023	15413,642	170180,3	0	73,616	165974,67	0	72,675	30673	59
23.11.2023	16000,44	178963,69	0	76,329	174541,064	0	75,346	31417	59

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2023 8:22:04