

#10573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Гайдара 6, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 8711
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086637
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,294	0	5,352	0	0	5,271	0	0	24	9	0	0	57,6	44,3	0,42	0,22	-
22.06.2021	0,29	0	5,354	0	0	5,272	0	0	24	9	0	0	57,6	44,5	0,42	0,22	-
23.06.2021	0,278	0	5,324	0	0	5,242	0	0	24	9	0	0	57,4	44,8	0,4	0,22	-
24.06.2021	0,304	0	5,286	0	0	5,205	0	0	24	9	0	0	57,8	43,9	0,42	0,22	-
25.06.2021	0,283	0	5,222	0	0	5,142	0	0	24	9	0	0	57,7	44,6	0,41	0,22	-
26.06.2021	0,235	0	4,977	0	0	4,902	0	0	24	9	0	0	57,4	46	0,42	0,22	-
27.06.2021	0,239	0	4,988	0	0	4,911	0	0	24	9	0	0	57,5	45,9	0,41	0,22	-
28.06.2021	0,311	0	5,365	0	0	5,282	0	0	24	9	0	0	57,8	43,8	0,41	0,22	-
29.06.2021	0,283	0	5,246	0	0	5,166	0	0	24	9	0	0	57,6	44,5	0,41	0,22	-
30.06.2021	0,302	0	6,153	0	0	6,06	0	0	24	9	0	0	57	45,1	0,39	0,22	-
01.07.2021	0,289	0	6,244	0	0	6,151	0	0	24	9	0	0	56,7	45,5	0,41	0,22	-
02.07.2021	0,283	0	5,635	0	0	5,55	0	0	24	9	0	0	57,1	44,9	0,4	0,22	-
03.07.2021	0,228	0	5,469	0	0	5,387	0	0	24	9	0	0	56,7	46,7	0,4	0,22	-
04.07.2021	0,227	0	5,396	0	0	5,316	0	0	24	9	0	0	56,8	46,6	0,39	0,22	-
05.07.2021	0,279	0	5,564	0	0	5,48	0	0	24	9	0	0	57,2	45	0,39	0,22	-
06.07.2021	0,287	0	5,577	0	0	5,493	0	0	24	9	0	0	57,3	44,8	0,41	0,22	-
07.07.2021	0,281	0	5,266	0	0	5,186	0	0	24	9	0	0	57,6	44,6	0,4	0,22	-
08.07.2021	0,265	0	5,246	0	0	5,166	0	0	24	9	0	0	57,3	45,1	0,4	0,22	-
09.07.2021	0,285	0	5,239	0	0	5,158	0	0	24	9	0	0	57,5	44,4	0,41	0,22	-
10.07.2021	0,224	0	5,025	0	0	4,949	0	0	24	9	0	0	57,1	46,3	0,41	0,22	-
11.07.2021	0,224	0	5,16	0	0	5,082	0	0	24	9	0	0	57	46,5	0,4	0,22	-
12.07.2021	0,277	0	5,209	0	0	5,129	0	0	24	9	0	0	57,5	44,6	0,4	0,22	-
13.07.2021	0,257	0	4,999	0	0	4,923	0	0	24	9	0	0	57,5	45,1	0,39	0,22	-
14.07.2021	0,257	0	5,052	0	0	4,976	0	0	24	9	0	0	57,4	45,1	0,41	0,22	-
15.07.2021	0,263	0	4,99	0	0	4,914	0	0	24	9	0	0	57,5	44,7	0,41	0,22	-
16.07.2021	0,256	0	4,983	0	0	4,906	0	0	24	9	0	0	57,4	45	0,39	0,22	-
17.07.2021	0,224	0	4,979	0	0	4,903	0	0	24	9	0	0	57,2	46,3	0,38	0,22	-
18.07.2021	0,217	0	5,006	0	0	4,931	0	0	24	9	0	0	57	46,5	0,39	0,22	-
19.07.2021	0,264	0	5,071	0	0	4,994	0	0	24	9	0	0	57,5	44,9	0,39	0,22	-
20.07.2021	0,257	0	4,956	0	0	4,88	0	0	24	9	0	0	57,5	45	0,39	0,22	-
Итого:	7,963	0	158,333	0	0	155,927	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,902																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	3624,344	37717,294	0	0,117	36791,973	0	0,116	13675	7
20.07.2021	3632,307	37875,628	0	0,117	36947,9	0	0,116	14395	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 7:37:40