

# #10572#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Гайдара 6, Калининград  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 8711  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19086637  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dT <sub>Nar</sub> , ч	T <sub>min</sub>	T <sub>max</sub>	dT <sub>tn</sub> , ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	Temp <sub>Nar</sub> , °C
21.07.2021	0,256	0	4,965	0	0	4,889	0	0	24	9	0	0	57,5	45	0,38	0,22	-
22.07.2021	0,258	0	5,001	0	0	4,925	0	0	24	9	0	0	57,5	45	0,38	0,22	-
23.07.2021	0,247	0	5,006	0	0	4,93	0	0	24	9	0	0	57,4	45,4	0,38	0,22	-
24.07.2021	0,222	0	4,878	0	0	4,803	0	0	24	9	0	0	57,3	46,3	0,39	0,22	-
25.07.2021	0,226	0	4,886	0	0	4,812	0	0	24	9	0	0	57,3	46,2	0,39	0,22	-
26.07.2021	0,253	0	4,968	0	0	4,892	0	0	24	9	0	0	57,5	45,2	0,39	0,22	-
27.07.2021	0,278	0	5,155	0	0	5,076	0	0	24	9	0	0	57,5	44,5	0,42	0,22	-
28.07.2021	0,262	0	4,895	0	0	4,82	0	0	24	9	0	0	57,7	44,7	0,42	0,22	-
29.07.2021	0,274	0	4,887	0	0	4,812	0	0	24	9	0	0	57,9	44,4	0,41	0,22	-
30.07.2021	0,264	0	5,023	0	0	4,945	0	0	24	9	0	0	57,6	44,8	0,4	0,22	-
31.07.2021	0,228	0	4,97	0	0	4,895	0	0	24	9	0	0	57,3	46,1	0,41	0,22	-
01.08.2021	0,23	0	4,909	0	0	4,834	0	0	24	9	0	0	57,3	45,9	0,4	0,22	-
02.08.2021	0,311	0	5,284	0	0	5,202	0	0	24	9	0	0	57,8	43,6	0,4	0,22	-
03.08.2021	0,289	0	5,403	0	0	5,32	0	0	24	9	0	0	57,4	44,5	0,4	0,22	-
04.08.2021	0,252	0	9,795	0	0	9,672	0	0	24	9	0	0	51,9	45,7	0,4	0,26	-
05.08.2021	0,29	0	5,153	0	0	5,073	0	0	24	9	0	0	57,8	44,2	0,49	0,32	-
06.08.2021	0,279	0	5,358	0	0	5,276	0	0	24	9	0	0	57,4	44,8	0,48	0,32	-
07.08.2021	0,193	0	5,492	0	0	5,414	0	0	24	9	0	0	55,5	47,1	0,38	0,24	-
08.08.2021	0,249	0	5,229	0	0	5,15	0	0	24	9	0	0	57,2	45,7	0,48	0,32	-
09.08.2021	0,299	0	5,499	0	0	5,415	0	0	24	9	0	0	57,5	44,3	0,48	0,32	-
10.08.2021	0,283	0	5,41	0	0	5,328	0	0	24	9	0	0	57,4	44,8	0,48	0,32	-
11.08.2021	0,295	0	5,526	0	0	5,442	0	0	24	9	0	0	57,4	44,5	0,48	0,31	-
12.08.2021	0,316	0	5,531	0	0	5,446	0	0	24	9	0	0	57,6	43,8	0,48	0,32	-
13.08.2021	0,288	0	5,255	0	0	5,174	0	0	24	9	0	0	57,6	44,3	0,48	0,32	-
14.08.2021	0,238	0	4,977	0	0	4,902	0	0	24	9	0	0	57,2	45,7	0,48	0,32	-
15.08.2021	0,232	0	4,97	0	0	4,895	0	0	24	9	0	0	57,1	45,8	0,48	0,33	-
16.08.2021	0,275	0	5,079	0	0	5,001	0	0	24	9	0	0	57,5	44,4	0,48	0,32	-
17.08.2021	0,291	0	5,209	0	0	5,129	0	0	24	9	0	0	57,5	44	0,48	0,33	-
18.08.2021	0,27	0	5,09	0	0	5,013	0	0	24	9	0	0	57,3	44,5	0,48	0,33	-
19.08.2021	0,259	0	5,111	0	0	5,035	0	0	24	9	0	0	57	44,7	0,44	0,26	-
20.08.2021	0,285	0	5,079	0	0	5,001	0	0	24	10	0	0	57,7	44,1	0,43	0,22	-
Итого:	8,192	0	163,993	0	0	161,521	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,957																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	T <sub>Nar</sub> , ч	T <sub>tn</sub> , ч
20.07.2021	3632,307	37875,628	0	0,117	36947,9	0	0,116	14395	7
20.08.2021	3640,498	38039,619	0	0,117	37109,422	0	0,116	15139	7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2021 10:08:53