

#126707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Прибой, ТСЖ, УК
Эльблонгская 31, Калининград
62
6036
ТЭСМА-106
1240435
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,917	180,836	176,352	176,555	174,766	24	24	0	0	0	0	0	73	44	0,4	0,4	5,5
25.03.2025	5,348	178,578	174,383	174,422	172,688	24	24	0	0	0	0	0	72	46	0,4	0,4	4,4
26.03.2025	5,547	167,414	163,094	163,5	161,695	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	6,9
27.03.2025	5,405	166,859	162,547	162,945	161,086	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,4	0,4	5,7
28.03.2025	4,565	135,844	132,039	132,641	130,906	24	24	0	0	0	0	0	73	43	0,4	0,4	8,9
29.03.2025	4,597	141,328	137,422	138,062	136,242	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	9,9
30.03.2025	5,251	159,633	155,258	155,938	153,93	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	6,8
31.03.2025	5,393	163,352	159,039	159,523	157,664	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	5,9
01.04.2025	5,978	183,594	179	179,266	177,383	24	24	0	0	0	0	0	73	44	0,4	0,4	-
02.04.2025	5,064	156,25	152,352	152,617	151,023	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
03.04.2025	4,376	131,906	128,414	128,844	127,328	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
04.04.2025	5,192	159,062	155,086	155,359	153,727	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
05.04.2025	6,815	223	218,258	217,656	216,078	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,4	0,4	-
06.04.2025	7,342	242,625	237,609	236,68	235,102	24	24	0	0	0	0	0	74	48	0,4	0,4	-
07.04.2025	6,477	213,078	208,242	207,969	206,141	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,4	0,4	-
08.04.2025	6,582	216,391	211,531	211,289	209,469	24	24	0	0	0	0	0	72	46	0,4	0,4	-
09.04.2025	6,119	199,047	194,375	194,352	192,5	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,4	0,4	-
10.04.2025	6,631	224,516	219,711	219,227	217,484	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,4	0,4	-
11.04.2025	5,791	186,547	182,156	182,164	180,422	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,4	0,4	-
12.04.2025	5,133	164,531	160,406	160,664	158,898	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,4	0,4	-
13.04.2025	4,13	122,844	119,055	119,984	118,047	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
14.04.2025	3,298	97,016	89,297	94,758	88,547	24	24	0	0	0	0	0	72	42	0,4	0,4	-
15.04.2025	2,958	89,781	86,766	87,68	86,016	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
16.04.2025	2,934	91,219	88,477	89,109	87,688	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,4	0,4	-
17.04.2025	1,764	57,125	55,398	55,805	54,875	24	24	0	0	0	0	3	72	45	0,4	0,4	-
18.04.2025	1,662	55,766	54,195	54,469	53,672	24	24	0	0	0	0	3	72	46	0,4	0,4	-
19.04.2025	1,699	57,906	56,328	56,57	55,773	24	24	0	0	0	0	3	71	46	0,4	0,4	-
20.04.2025	1,754	59,156	57,602	57,805	57,039	24	24	0	0	0	0	3	72	46	0,4	0,4	-
21.04.2025	1,683	58,125	56,719	56,766	56,133	24	24	0	0	0	0	3	72	46	0,4	0,4	-
22.04.2025	1,691	60,969	59,359	59,562	58,734	24	24	0	0	0	0	3	72	47	0,4	0,4	-
23.04.2025	1,718	61,281	59,617	59,875	59	24	24	0	0	0	0	3	72	47	0,4	0,4	-
Итого:	138,814	4405,579	4290,087	4302,056	4250,056	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	119,379																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	4029,574	129555,344	126430,086	126397,953	125153,344	21909,39	0
23.04.2025	4168,388	133960,922	130720,172	130700,008	129403,398	22653,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:33:01