

#21816#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Прибой, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Эльблонгская 31, Калининград
Номер абонента 62
Порядковый номер 6036
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240435
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,661	158,836	154,938	155,188	153,797	24	24	0	0	0	0	0	72	40	0,4	0,4	4
25.04.2021	5,969	167,312	163,211	163,438	161,984	24	24	0	0	0	0	0	72	40	0,4	0,4	3,7
26.04.2021	5,996	174,094	170,062	170,047	168,703	24	24	0	0	0	0	0	72	42	0,4	0,4	2,9
27.04.2021	5,544	154,117	150,312	150,516	149,18	24	24	0	0	0	0	0	72	41	0,4	0,4	4,1
28.04.2021	4,746	133,406	129,977	130,336	129	24	24	0	0	0	0	0	72	40	0,4	0,4	6,7
29.04.2021	3,822	99,188	96,336	96,914	95,719	24	24	0	0	0	0	0	72	38	0,4	0,4	9,3
30.04.2021	1,911	52,344	50,859	51,164	50,508	24	24	0	0	0	0	3	71	38	0,4	0,4	7
01.05.2021	2,099	54,391	52,805	53,156	52,477	24	24	0	0	0	0	3	71	37	0,4	0,4	7,3
02.05.2021	1,751	48,055	46,734	46,953	46,398	24	24	0	0	0	0	3	71	39	0,4	0,4	6,2
03.05.2021	2,094	52,758	51,188	51,531	50,867	24	24	0	0	0	0	3	72	37	0,4	0,4	5,8
04.05.2021	1,987	52,523	50,969	51,336	50,625	24	24	0	0	0	0	3	71	38	0,4	0,4	9,6
05.05.2021	1,976	53,914	52,289	52,695	51,938	24	24	0	0	0	0	3	71	38	0,4	0,4	10,4
06.05.2021	2,053	52,633	50,977	51,43	50,656	24	24	0	0	0	0	3	72	37	0,4	0,4	6,9
07.05.2021	2,064	52,562	50,938	51,359	50,617	24	24	0	0	0	0	3	71	37	0,4	0,4	6,9
08.05.2021	2,03	51,594	49,977	50,398	49,664	24	24	0	0	0	0	3	72	37	0,4	0,4	6,3
09.05.2021	1,88	53,258	51,695	52,086	51,328	24	24	0	0	0	0	3	70	39	0,4	0,4	11,1
10.05.2021	1,987	54,633	52,969	53,414	52,609	24	24	0	0	0	0	3	70	38	0,4	0,4	17,8
11.05.2021	1,819	47,281	45,742	46,203	45,445	24	24	0	0	0	0	3	71	38	0,4	0,4	19,7
12.05.2021	1,68	48,406	46,984	47,344	46,648	24	24	0	0	0	0	3	70	39	0,4	0,4	19,2
13.05.2021	1,704	61,227	59,727	59,984	59,227	24	24	0	0	0	0	3	67	42	0,4	0,4	9,9
14.05.2021	1,708	54,891	53,383	53,727	52,961	24	24	0	0	0	0	3	68	41	0,4	0,4	10,6
15.05.2021	1,778	48,344	46,836	47,25	46,508	24	24	0	0	0	0	3	71	39	0,4	0,4	10
16.05.2021	1,771	51,797	50,289	50,656	49,914	24	24	0	0	0	0	3	70	40	0,4	0,4	12,5
17.05.2021	1,705	49,109	47,617	48,008	47,273	24	24	0	0	0	0	3	70	40	0,4	0,4	14,5
18.05.2021	1,716	50,828	49,383	49,711	49,008	24	24	0	0	0	0	3	70	40	0,4	0,4	11,4
19.05.2021	1,716	46,742	45,289	45,664	44,969	24	24	0	0	0	0	3	72	39	0,4	0,4	10,4
20.05.2021	1,831	48,414	46,883	47,312	46,57	24	24	0	0	0	0	3	71	38	0,4	0,4	-
21.05.2021	1,69	46,297	44,828	45,234	44,5	24	24	0	0	0	0	3	71	39	0,4	0,4	14
22.05.2021	1,783	49,297	47,742	48,188	47,414	24	24	0	0	0	0	3	71	39	0,4	0,4	-
23.05.2021	1,87	49,914	48,312	48,766	47,977	24	24	0	0	0	0	3	72	39	0,4	0,4	-
Итого:	76,341	2118,165	2059,251	2070,008	2044,484	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,653																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	4450,007	122278,93	119090,031	119299,172	118124,109	22764,48	0
23.05.2021	4526,348	124397,094	121149,281	121369,18	120168,594	23484,47	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:36:10