

#84414#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Прибой, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Эльблонгская 31, Калининград
Номер абонента 62
Порядковый номер 6036
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240435
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	5,631	187,695	183,102	183,422	181,398	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,4	0,4	4,9
25.04.2024	5,343	174,609	170,102	170,625	168,539	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,4	0,4	6,4
26.04.2024	4,493	147,227	142,961	143,805	141,609	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,4	0,4	7,8
27.04.2024	3,845	129,961	126,164	127	124,961	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,4	0,4	12,1
28.04.2024	3,083	118,148	114,805	115,5	113,578	24	24	0	0	0	0	0	71	48	0,4	0,4	14,6
29.04.2024	2,809	110,328	107,414	107,898	106,266	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,4	0,4	16,9
30.04.2024	2,471	100,094	97,523	97,828	96,406	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,4	0,4	16,1
01.05.2024	2,461	100,008	97,367	97,75	96,25	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,4	0,4	-
02.05.2024	2,34	100,945	98,109	98,703	96,961	24	24	0	0	0	0	0	70	50	0,4	0,4	-
03.05.2024	2,073	119,336	116,992	117,023	115,617	24	24	0	0	0	0	3	65	50	0,4	0,4	-
04.05.2024	1,51	55,25	53,633	54,055	53,125	24	24	0	0	0	0	3	69	45	0,4	0,4	-
05.05.2024	1,559	57,109	55,344	55,883	54,812	24	24	0	0	0	0	3	69	45	0,4	0,4	-
06.05.2024	1,541	57,422	55,734	56,18	55,195	24	24	0	0	0	0	3	69	46	0,4	0,4	-
07.05.2024	1,573	59,102	57,398	57,82	56,828	24	24	0	0	0	0	3	69	46	0,4	0,4	-
08.05.2024	1,577	61,094	59,359	59,773	58,75	24	24	0	0	0	0	3	69	46	0,4	0,4	-
09.05.2024	1,64	64,164	62,375	62,789	61,75	24	24	0	0	0	0	3	69	46	0,4	0,4	-
10.05.2024	1,622	66,102	64,383	64,695	63,719	24	24	0	0	0	0	3	68	47	0,4	0,4	-
11.05.2024	1,602	62,93	61,242	61,578	60,617	24	24	0	0	0	0	3	69	47	0,4	0,4	-
12.05.2024	1,683	64,836	63,094	63,445	62,461	24	24	0	0	0	0	3	69	46	0,4	0,4	-
13.05.2024	1,692	68,562	66,727	67,117	66,039	24	24	0	0	0	0	3	68	47	0,4	0,4	-
14.05.2024	1,559	64,586	62,883	63,195	62,219	24	24	0	0	0	0	3	69	48	0,4	0,4	-
15.05.2024	1,561	63,273	61,523	61,914	60,875	24	24	0	0	0	0	3	69	47	0,4	0,4	-
16.05.2024	1,55	63,039	61,266	61,672	60,617	24	24	0	0	0	0	3	69	48	0,4	0,4	-
17.05.2024	1,506	62,031	60,336	60,703	59,68	24	24	0	0	0	0	3	69	48	0,4	0,4	-
18.05.2024	1,42	58,469	56,859	57,195	56,242	24	24	0	0	0	0	3	69	48	0,4	0,4	-
19.05.2024	1,581	58,242	56,477	56,961	55,922	24	24	0	0	0	0	3	70	46	0,4	0,4	-
20.05.2024	1,409	61,422	59,789	60,109	59,125	24	24	0	0	0	0	3	69	49	0,4	0,4	-
21.05.2024	1,423	65	63,312	63,641	62,609	24	24	0	0	0	0	3	68	49	0,4	0,4	-
22.05.2024	1,315	57,383	55,812	56,148	55,18	24	24	0	0	0	0	3	69	49	0,4	0,4	-
23.05.2024	1,299	50,961	49,414	49,812	48,875	24	24	0	0	0	0	3	71	48	0,4	0,4	-
Итого:	65,171	2509,328	2441,499	2454,239	2416,225	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,047																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	2738,99	87216,297	85078,578	85061,016	84207,406	13894,13	0
23.05.2024	2804,161	89725,625	87520,078	87515,258	86623,633	14614,13	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:04:37