

#28947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Прибой, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Эльблонгская 31, Калининград
Номер абонента 62
Порядковый номер 6036
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240435
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,189	59,93	58,57	58,602	57,812	24	24	0	0	0	0	3	70	53	0,4	0,4	-
25.07.2023	1,201	61,938	60,594	60,578	59,805	24	24	0	0	0	0	3	70	53	0,4	0,4	-
26.07.2023	1,158	57,922	56,57	56,633	55,832	24	24	0	0	0	0	3	70	53	0,4	0,4	-
27.07.2023	1,203	60,492	59,188	59,152	58,418	24	24	0	0	0	0	3	70	53	0,4	0,4	-
28.07.2023	1,258	61,703	60,367	60,316	59,582	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
29.07.2023	1,208	59,492	58,145	58,16	57,387	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
30.07.2023	1,224	62,297	60,961	60,934	60,18	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
31.07.2023	1,275	61,32	59,828	59,953	59,066	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
01.08.2023	1,202	57,918	56,488	56,633	55,773	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
02.08.2023	1,224	57,012	55,738	55,727	55,039	24	24	0	0	0	0	3	71	52	0,4	0,4	-
03.08.2023	1,215	59,348	57,914	58,039	57,18	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
04.08.2023	1,155	56,273	55,047	55,027	54,348	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
05.08.2023	1,148	54,609	53,02	53,398	52,355	24	24	0	0	0	0	3	70	52	0,4	0,4	-
06.08.2023	1,207	57,797	56,5	56,531	55,801	24	24	0	0	0	0	3	70	51	0,4	0,4	-
07.08.2023	1,108	54,387	52,816	53,207	52,16	24	24	0	0	0	0	3	69	51	0,4	0,4	-
08.08.2023	1,353	64,328	62,594	62,918	61,828	24	24	0	0	0	0	3	70	51	0,4	0,4	-
09.08.2023	0,258	48,262	47,762	47,609	47,215	24	24	0	0	0	0	3	54	49	0,4	0,4	-
10.08.2023	0,163	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	31	44	0,4	0,4	-
11.08.2023	0,028	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	30	41	0,4	0,4	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	27	37	0,4	0,4	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	26	34	0,4	0,4	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	26	33	0,4	0,4	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	26	33	0,4	0,4	-
16.08.2023	0,002	0,008	0,008	0,004	0,008	24	24	0	0	0	0	19	30	34	0,4	0,4	-
17.08.2023	0	0,18	0	0,18	0	24	24	0	0	0	0	19	26	33	0,4	0,4	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	0	0	19	27	30	0,4	0,4	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	28	29	0,4	0,4	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	27	28	0,4	0,4	-
21.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	25	27	0,4	0,4	-
22.08.2023	0,707	101,875	100,273	100,691	99,406	24	24	0	0	0	0	19	49	43	0,4	0,4	-
23.08.2023	1,148	56,281	54,508	55,062	53,836	24	24	0	0	0	0	3	69	51	0,4	0,4	-
Итого:	21,634	1153,372	1126,891	1129,354	1113,031	743,98	743,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,605																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2023	1416,113	43563,648	42520,184	42484,801	42101,707	7315,06	0
23.08.2023	1437,747	44717,02	43647,074	43614,156	43214,738	8059,04	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 14:21:32