

#145400#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Прибой, ТСЖ, УК
Эльблонгская 31, Калининград
62
6036
ТЭСМА-106
1240435
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,251	60,797	59,734	59,406	58,938	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
25.07.2025	1,24	58,516	57,438	57,141	56,656	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
26.07.2025	1,177	59,172	58,156	57,812	57,375	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
27.07.2025	1,165	58,281	57,234	56,938	56,453	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
28.07.2025	1,166	58,141	57,141	56,797	56,344	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
29.07.2025	1,219	58,281	57,25	56,938	56,484	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
30.07.2025	1,198	61,297	60,312	59,875	59,484	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
31.07.2025	1,225	59,719	58,609	58,344	57,812	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
01.08.2025	1,185	60,5	59,484	59,109	58,656	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
02.08.2025	1,221	59,312	58,141	57,922	57,344	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
03.08.2025	1,237	61,438	60,344	60,016	59,531	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
04.08.2025	1,23	60,078	59,078	58,703	58,281	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
05.08.2025	1,288	62,578	61,5	61,141	60,688	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
06.08.2025	1,346	63,953	62,875	62,469	62,031	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
07.08.2025	1,34	63,625	62,406	62,156	61,578	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
08.08.2025	1,277	59,031	55,766	57,672	55,031	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
09.08.2025	1,302	62,641	61,297	61,188	60,484	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
10.08.2025	1,349	59,766	58,656	58,375	57,906	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
11.08.2025	1,317	60,5	59,359	59,094	58,578	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
12.08.2025	1,28	59,719	58,609	58,328	57,844	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
13.08.2025	1,269	59,422	58,266	58,047	57,484	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
14.08.2025	1,054	44,656	43,406	43,625	42,891	24	24	0	0	0	0	3	72	51	0,4	0,4	-
15.08.2025	1,141	45,266	44,203	44,188	43,672	24	24	0	0	0	0	3	73	50	0,4	0,4	-
16.08.2025	1,227	49,906	48,859	48,75	48,281	24	24	0	0	0	0	3	72	51	0,4	0,4	-
17.08.2025	1,29	57,062	56	55,766	55,297	24	24	0	0	0	0	3	71	51	0,4	0,4	-
18.08.2025	1,304	55,156	54,094	53,875	53,438	24	24	0	0	0	0	3	72	51	0,4	0,4	-
19.08.2025	1,283	57,922	56,75	56,609	56,031	24	24	0	0	0	0	3	71	52	0,4	0,4	-
20.08.2025	1,326	57,938	56,531	56,609	55,844	24	24	0	0	0	0	3	72	52	0,4	0,4	-
21.08.2025	1,309	58,75	57,625	57,391	56,891	24	24	0	0	0	0	3	72	52	0,4	0,4	-
22.08.2025	1,382	60,25	59,188	58,859	58,453	24	24	0	0	0	0	3	72	52	0,4	0,4	-
23.08.2025	1,387	63,172	62,047	61,719	61,25	24	24	0	0	0	0	3	72	52	0,4	0,4	-
Итого:	38,985	1816,845	1780,358	1774,862	1757,03	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,527																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	4290,596	139147,844	135797,031	135767,953	134418,797	24837,39	0
23.08.2025	4329,581	140964,688	137577,391	137542,812	136175,828	25581,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:27:44