

#148798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Прибой, ТСЖ, УК
Эльблонгская 31, Калининград
62
6036
ТЭСМА-106
1240435
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,498	67,828	66,562	66,266	65,703	24	24	0	0	0	0	3	71	52	0,4	0,4	-
25.08.2025	1,445	69,188	68,031	67,609	67,141	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
26.08.2025	1,464	66,094	64,875	64,562	64,047	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
27.08.2025	1,409	68,781	67,578	67,219	66,672	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
28.08.2025	1,422	66,688	65,438	65,141	64,578	24	24	0	0	0	0	3	72	53	0,4	0,4	-
29.08.2025	1,332	64,672	63,516	63,172	62,656	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
30.08.2025	1,331	64,766	63,562	63,25	62,703	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
31.08.2025	1,461	70,453	69,172	68,859	68,266	24	24	0	0	0	0	3	71	53	0,4	0,4	-
01.09.2025	1,396	68,188	66,891	66,609	65,984	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
02.09.2025	1,344	67,391	66,125	65,844	65,219	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
03.09.2025	1,403	66,266	64,938	64,719	64,062	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
04.09.2025	1,313	68,031	66,766	66,469	65,844	24	24	0	0	0	0	3	72	55	0,4	0,4	-
05.09.2025	1,264	62,719	61,562	61,281	60,719	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
06.09.2025	1,287	64,688	63,547	63,188	62,672	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
07.09.2025	1,384	67,078	65,875	65,531	64,984	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
08.09.2025	1,336	69,547	68,312	67,953	67,375	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
09.09.2025	1,343	72,094	70,844	70,438	69,844	24	24	0	0	0	0	3	71	55	0,4	0,4	-
10.09.2025	1,326	69,734	68,578	68,141	67,609	24	24	0	0	0	0	3	72	55	0,4	0,4	-
11.09.2025	1,314	67,828	66,703	66,25	65,766	24	24	0	0	0	0	3	72	55	0,4	0,4	-
12.09.2025	1,345	71,781	70,625	70,125	69,625	24	24	0	0	0	0	3	72	55	0,4	0,4	-
13.09.2025	1,383	71,844	70,641	70,203	69,656	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
14.09.2025	1,477	73,438	72,188	71,766	71,234	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
15.09.2025	1,436	72,719	71,484	71,047	70,484	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
16.09.2025	1,41	76,031	74,766	74,297	73,719	24	24	0	0	0	0	3	71	55	0,4	0,4	-
17.09.2025	1,445	75,906	74,688	74,156	73,641	24	24	0	0	0	0	3	71	55	0,4	0,4	-
18.09.2025	1,386	74,281	73,047	72,578	72,016	24	24	0	0	0	0	3	72	55	0,4	0,4	-
19.09.2025	1,437	72,25	71,094	70,594	70,125	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
20.09.2025	1,385	71,406	70,188	69,766	69,219	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
21.09.2025	1,437	74,281	73,031	72,594	72,031	24	24	0	0	0	0	3	71	54	0,4	0,4	-
22.09.2025	1,374	72,188	71	70,547	70,016	24	24	0	0	0	0	3	71	55	0,4	0,4	-
23.09.2025	1,462	74,172	72,906	72,453	71,906	24	24	0	0	0	0	3	72	54	0,4	0,4	-
Итого:	43,049	2162,331	2124,533	2112,627	2095,516	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,022																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	4329,581	140964,688	137577,391	137542,812	136175,828	25581,39	0
23.09.2025	4372,63	143127,016	139701,922	139655,438	138271,344	26325,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:41:04