

#21781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2022 по 20.02.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2022	0,964	33,73	24	0	75	50,5	0,5
22.01.2022	0,924	32,29	24	0	74,7	50,1	-0,6
23.01.2022	0,884	29,41	24	0	74,5	48,6	-1,2
24.01.2022	0,866	27,88	24	0	73,5	47,1	0,2
25.01.2022	0,808	25,7	24	0	71,4	44,6	3,1
26.01.2022	0,861	28,63	24	0	71,4	46	1,6
27.01.2022	0,828	27,58	24	0	71,2	45,7	3,8
28.01.2022	0,92	33,08	24	0	72	48,3	3
29.01.2022	0,876	39,61	24	0	71,2	49,1	0,7
30.01.2022	0,895	32,06	24	0	72,4	48,4	3,4
31.01.2022	0,99	35,74	24	0	73,4	49,9	0,9
01.02.2022	1,005	33,38	24	0	74,7	49,2	-
02.02.2022	0,976	31,72	24	0	74,6	48,6	-
03.02.2022	1,01	33,07	24	0	75,6	49,5	-
04.02.2022	0,815	24,54	24	0	72,7	44,6	-
05.02.2022	0,801	26,42	24	0	71,3	45,3	-
06.02.2022	0,771	26,1	24	0	70,9	45,5	-
07.02.2022	0,87	30,14	24	0	70,9	46,5	-
08.02.2022	0,866	30,14	24	0	70,2	45,8	-
09.02.2022	0,76	25,25	24	0	69,2	43,6	-
10.02.2022	0,827	28,49	24	0	68,7	44,2	-
11.02.2022	0,865	31,22	24	0	69,4	45,9	-
12.02.2022	0,963	35,83	24	0	72,6	49,6	-
13.02.2022	0,861	30,52	24	128	72,8	48,2	3,3
14.02.2022	0,821	28,07	24	0	70,5	45,5	4
15.02.2022	0,829	28,38	24	0	69,2	44,3	3,4
16.02.2022	0,718	23,74	24	0	68,1	42,6	5,5
17.02.2022	0,795	27,66	24	0	68,4	44	5,8
18.02.2022	0,813	27,81	24	0	68,9	44,2	4,6
19.02.2022	0,821	29,94	24	0	69,2	45,9	4,5
20.02.2022	0,807	30,71	24	0	69,3	46,8	-
Итого:	26,81	928,84	744	0	0	0	0
Гкал	23,056						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.01.2022	2948,949	99278,68	144844,12
20.02.2022	2975,759	100207,52	145588,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2022 7:19:48