

#21795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2023	0,758	23,45	24	0	69,7	41,9	-
22.02.2023	0,91	27,15	24	0	72,9	44,2	-
23.02.2023	0,903	27,58	23,99	128	74,2	45,8	-
24.02.2023	0,747	21,58	24	0	71,8	42	-
25.02.2023	0,805	24,1	24	0	72,3	43,5	-
26.02.2023	0,841	24,45	24	0	74,3	44,7	-
27.02.2023	0,936	26,84	24	0	75,4	45,3	-
28.02.2023	0,957	28,38	23,99	128	75,2	46,1	-
01.03.2023	0,73	21,91	24	0	70,5	41,7	-
02.03.2023	0,795	23,94	24	0	71,5	42,9	-
03.03.2023	0,723	22,28	24	0	70,1	41,9	-
04.03.2023	0,85	26,71	24	0	71,8	44,4	-
05.03.2023	0,836	25,17	24	0	73,5	44,9	-
06.03.2023	0,869	25,39	24	0	74,1	44,6	-
07.03.2023	0,91	26,28	24	0	75,1	45,2	-
08.03.2023	0,914	28,28	24	0	74	46,2	-
09.03.2023	0,959	27,7	24	0	76,3	46,3	-
10.03.2023	0,947	26,79	24	0	76,2	45,8	-
11.03.2023	0,94	27,59	24	0	75,3	46,1	-
12.03.2023	0,866	26,66	24	0	73,6	45,6	-
13.03.2023	0,807	24,93	24	0	71,9	43,8	-
14.03.2023	0,527	16,38	24	0	66,6	39,3	-
15.03.2023	0,752	24,03	24	0	68,5	41,6	-
16.03.2023	0,775	24,24	24	0	70,1	42,5	-
17.03.2023	0,721	22,44	24	0	69,7	42	-
18.03.2023	0,522	17,02	24	0	66,7	40,7	-
19.03.2023	0,395	14,19	24	0	65,2	44	-
20.03.2023	0,522	16,72	24	0	66,5	41	-
Итого:	22,217	672,18	671,98	0	0	0	0
Гкал	19,106						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2023	3131,255	106307,4	154327,79
20.03.2023	3153,472	106979,58	154999,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 10:48:13