

# #76037#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 926  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30994  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.02.2024 | 0,753     | 27,02  | 23,99    | 128    | 68,4   | 42,5   | -           |
| 22.02.2024 | 0,692     | 22,38  | 24       | 0      | 68,6   | 41,8   | -           |
| 23.02.2024 | 0,582     | 18,35  | 23,85    | 128    | 67,7   | 39,9   | -           |
| 24.02.2024 | 0,679     | 21,73  | 24       | 0      | 68,4   | 41,5   | -           |
| 25.02.2024 | 0,67      | 21,55  | 24       | 0      | 68,6   | 41,8   | -           |
| 26.02.2024 | 0,649     | 20,82  | 24       | 0      | 68,2   | 41,3   | -           |
| 27.02.2024 | 0,64      | 19,89  | 24       | 0      | 68,3   | 40,7   | -           |
| 28.02.2024 | 0,718     | 22,87  | 24       | 0      | 68,6   | 41,5   | -           |
| 29.02.2024 | 0,705     | 22,79  | 24       | 0      | 68,8   | 42,1   | -           |
| 01.03.2024 | 0,551     | 17,15  | 24       | 0      | 67,3   | 39,9   | -           |
| 02.03.2024 | 0,572     | 17,81  | 24       | 0      | 67,5   | 39,8   | -           |
| 03.03.2024 | 0,603     | 19,39  | 24       | 0      | 67,7   | 40,8   | -           |
| 04.03.2024 | 0,806     | 26,98  | 24       | 0      | 69,1   | 43,2   | -           |
| 05.03.2024 | 0,815     | 27,7   | 24       | 0      | 69,2   | 43,8   | -           |
| 06.03.2024 | 0,868     | 29,22  | 24       | 0      | 70,2   | 44,5   | -           |
| 07.03.2024 | 0,897     | 28,82  | 24       | 0      | 72,5   | 45,6   | -           |
| 08.03.2024 | 0,867     | 27,95  | 24       | 0      | 72,4   | 45,7   | -           |
| 09.03.2024 | 0,928     | 29,36  | 24       | 0      | 73,9   | 46,6   | -           |
| 10.03.2024 | 0,849     | 27,87  | 24       | 0      | 72,7   | 46,2   | -           |
| 11.03.2024 | 0,82      | 26,51  | 24       | 0      | 70,5   | 43,9   | -           |
| 12.03.2024 | 0,818     | 26,82  | 24       | 0      | 69,7   | 43,5   | -           |
| 13.03.2024 | 0,737     | 23,41  | 24       | 0      | 68,8   | 41,7   | -           |
| 14.03.2024 | 0,582     | 18,49  | 24       | 0      | 67,4   | 40,3   | -           |
| 15.03.2024 | 0,473     | 15,62  | 24       | 0      | 66     | 42,5   | -           |
| 16.03.2024 | 0,562     | 17,7   | 24       | 0      | 67,1   | 40,7   | -           |
| 17.03.2024 | 0,879     | 30,3   | 24       | 0      | 70,9   | 45,8   | -           |
| 18.03.2024 | 0,842     | 26,73  | 24       | 0      | 72,1   | 45     | -           |
| 19.03.2024 | 0,853     | 27,44  | 24       | 0      | 71,5   | 44,7   | -           |
| 20.03.2024 | 0,731     | 23,1   | 24       | 0      | 69,9   | 42,7   | -           |
| Итого:     | 21,141    | 685,77 | 695,84   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 18,181    |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 696  
Период нормальной работы системы, ч 695,84

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.02.2024 | 3291,647  | 112396,75 | 163084,69 |
| 20.03.2024 | 3312,788  | 113082,52 | 163780,53 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 21.03.2024 11:22:58       |