

#80273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 926  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30994  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.03.2024 | 0,646     | 20,21  | 24       | 0      | 68,4   | 40,7   | 4,8         |
| 22.03.2024 | 0,655     | 20,83  | 24       | 0      | 68,5   | 41,2   | 5,6         |
| 23.03.2024 | 0,665     | 21,11  | 24       | 0      | 68,5   | 41,2   | 6,6         |
| 24.03.2024 | 0,671     | 22,32  | 24       | 0      | 68,4   | 42,3   | 3,6         |
| 25.03.2024 | 0,667     | 21,78  | 24       | 0      | 68,4   | 41,9   | 3,9         |
| 26.03.2024 | 0,597     | 18,89  | 24       | 0      | 67,8   | 41     | 5,5         |
| 27.03.2024 | 0,48      | 16,17  | 24       | 0      | 66,7   | 42,9   | 9,1         |
| 28.03.2024 | 0,376     | 14,92  | 24       | 0      | 64,8   | 44,2   | 11,8        |
| 29.03.2024 | 0,408     | 14,14  | 24       | 0      | 65,4   | 41,6   | 10,7        |
| 30.03.2024 | 0,218     | 10,07  | 24       | 128    | 63,8   | 47,9   | 13,4        |
| 31.03.2024 | 0,118     | 7,61   | 21,44    | 128    | 62,4   | 51,4   | 16,7        |
| 01.04.2024 | 0,134     | 7,83   | 18,67    | 128    | 63,2   | 51,9   | -           |
| 02.04.2024 | 0,474     | 15,61  | 24       | 0      | 65,6   | 42     | -           |
| 03.04.2024 | 0,865     | 28,79  | 24       | 0      | 70,6   | 44,8   | -           |
| 04.04.2024 | 0,738     | 23,26  | 24       | 0      | 70,2   | 43     | -           |
| 05.04.2024 | 0,39      | 13,45  | 24       | 0      | 65,7   | 42,4   | -           |
| 06.04.2024 | 0,426     | 13,94  | 24       | 0      | 65,8   | 39,7   | -           |
| 07.04.2024 | 0,225     | 10,63  | 24       | 0      | 63,6   | 50,2   | -           |
| 08.04.2024 | 0,178     | 9,14   | 24       | 0      | 63,6   | 49,1   | -           |
| 09.04.2024 | 0,083     | 8,01   | 24       | 0      | 62,2   | 54,4   | -           |
| 10.04.2024 | 0,101     | 8,59   | 24       | 0      | 62,7   | 54,1   | -           |
| 11.04.2024 | 0,096     | 8,11   | 24       | 0      | 62     | 53,8   | -           |
| 12.04.2024 | 0,101     | 8,61   | 24       | 0      | 62,2   | 53,7   | -           |
| 13.04.2024 | 0,071     | 8,11   | 24       | 0      | 61,2   | 54,5   | -           |
| 14.04.2024 | 0,064     | 8,11   | 24       | 0      | 61,2   | 54,6   | -           |
| 15.04.2024 | 0,107     | 8,8    | 24       | 0      | 62,1   | 53,4   | -           |
| 16.04.2024 | 0,108     | 9,03   | 24       | 0      | 61,9   | 53,5   | -           |
| 17.04.2024 | 0,115     | 9,09   | 24       | 0      | 62,1   | 53,2   | -           |
| 18.04.2024 | 0,101     | 8,69   | 24       | 0      | 62     | 53,5   | -           |
| 19.04.2024 | 0,121     | 8,72   | 24       | 0      | 62,8   | 53,1   | -           |
| 20.04.2024 | 0,077     | 7,66   | 24       | 0      | 61,8   | 54,1   | -           |
| Итого:     | 10,076    | 412,23 | 736,11   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 8,665     |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736,11

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.03.2024 | 3312,788  | 113082,52 | 163780,53 |
| 20.04.2024 | 3322,864  | 113494,75 | 164516,64 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:07:29