

#297231#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2026	0,675	22,97	24	0	69,4	43,2	-
22.03.2026	0,576	18,8	24	0	68,3	41,9	-
23.03.2026	0,493	15,84	24	0	67	43,2	-
24.03.2026	0,47	14,33	24	0	67,2	41,1	-
25.03.2026	0,378	11,89	24	0	65,4	42,4	-
26.03.2026	0,668	19,6	24	0	69,7	40,6	-
27.03.2026	0,719	22,78	24	0	69,8	42,4	-
28.03.2026	0,618	19,89	24	0	69	42,1	-
29.03.2026	0,581	18,41	24	0	68,5	41,6	-
30.03.2026	0,559	17,52	24	0	68	41	-
31.03.2026	0,652	20,14	24	0	69,2	41,4	-
01.04.2026	0,7	22,26	24	0	69,7	42,4	-
02.04.2026	0,686	22,17	24	0	69,3	42,5	-
03.04.2026	0,703	22,19	24	0	69,9	42,6	-
04.04.2026	0,643	20,47	24	0	69,2	42	-
05.04.2026	0,494	16,28	24	0	67,2	44,3	-
06.04.2026	0,617	18,68	24	0	68,9	40,6	-
07.04.2026	0,701	21,79	24	0	70	42,3	-
08.04.2026	0,759	24,55	24	0	70,4	43,8	-
09.04.2026	0,757	24,29	24	0	70,7	43,6	-
10.04.2026	0,702	23,15	24	0	69,9	43,2	-
11.04.2026	0,555	17,74	24	128	68,2	41,6	-
12.04.2026	0,446	14,53	24	0	66,5	43,2	-
13.04.2026	0,452	14,19	24	0	66,9	42,2	-
14.04.2026	0,336	11,4	24	0	65,1	43,5	-
15.04.2026	0,44	15,8	23,9	128	64,7	40	-
16.04.2026	0,573	17,71	24	0	68,2	41,1	-
17.04.2026	0,59	17,9	24	0	68,8	41	-
18.04.2026	0,397	13,23	24	0	65,8	44,2	-
19.04.2026	0,302	10,22	24	0	64,5	43,7	-
20.04.2026	0,518	15,07	24	0	67,3	38,9	-
Итого:	17,76	565,79	743,9	0	0	0	0
Гкал	15,273						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2026	3604,295	124041,4	180596,46
20.04.2026	3622,055	124607,19	181340,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 7:57:03