

#21776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2022	0,296	12,71	24	0	64	47,1	-
22.04.2022	0,344	13,84	24	0	64,5	45,7	-
23.04.2022	0,346	12,98	24	0	64,3	43,5	-
24.04.2022	0,313	12,43	24	0	64	44,8	-
25.04.2022	0,469	15,83	24	0	65,9	41	-
26.04.2022	0,257	12,43	24	0	55,9	40,4	-
27.04.2022	0,15	10,61	24	0	62,1	53,4	-
28.04.2022	0,174	11,66	24	0	62,7	52,8	-
29.04.2022	0,148	11,05	24	0	62,2	53,5	-
30.04.2022	0,103	9,87	24	0	61,5	54,2	-
01.05.2022	0,076	9,3	24	0	61,1	54,8	-
02.05.2022	0,128	10,26	24	0	61,8	53,8	-
03.05.2022	0,143	10,37	24	0	62	53,5	-
04.05.2022	0,164	11,34	24	128	62,2	53,2	-
05.05.2022	0,143	10,65	24	0	61,9	53,5	-
06.05.2022	0,13	10,61	24	0	62	53,8	-
07.05.2022	0,089	9,65	24	128	61,7	54,6	-
08.05.2022	0,072	9,56	24	0	61,1	54,8	-
09.05.2022	0,055	8,71	24	0	60,4	55,1	-
10.05.2022	0,137	10,55	24	0	62	53,6	-
11.05.2022	0,135	10,57	24	0	62,3	53,8	-
12.05.2022	0,148	11,19	24	0	62,2	53,4	-
13.05.2022	0,161	10,63	24	0	62,2	53	-
14.05.2022	0,104	10,05	24	0	61,9	54,4	-
15.05.2022	0,078	8,41	20,73	128	61,4	54,6	-
16.05.2022	0,116	8,61	17,53	128	62,2	53,8	-
17.05.2022	0,157	10,72	24	0	61,9	53,1	-
18.05.2022	0,128	10,61	24	0	61,9	53,8	-
19.05.2022	0,129	9,6	24	0	62,2	53,5	-
20.05.2022	0,135	10,51	24	0	61,9	53,7	-
Итого:	5,028	325,31	710,26	0	0	0	0
Гкал	4,324						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 710,26

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2022	3016,118	101542,13	147002,41
20.05.2022	3021,146	101867,44	147712,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.05.2022 7:21:12