

# #21789#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 926  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30994  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2023	0,103	8,76	24	0	61,9	53,9	-
22.04.2023	0,085	8,72	24	0	61,2	54,3	-
23.04.2023	0,065	8,24	24	0	60,9	54,8	-
24.04.2023	0,1	9,17	24	0	61,7	54,1	-
25.04.2023	0,133	9,67	24	0	62	53,1	-
26.04.2023	0,123	9,47	24	0	62,1	53,1	-
27.04.2023	0,12	9,53	24	0	62	53,3	-
28.04.2023	0,114	9,09	24	0	61,8	53,4	-
29.04.2023	0,085	8,51	24	0	61,3	54,1	-
30.04.2023	0,062	8,04	24	0	61	54,7	-
01.05.2023	0,08	8,71	24	0	61,4	54,5	-
02.05.2023	0,119	9,39	24	0	62,2	53,3	-
03.05.2023	0,122	9,25	24	0	62	53,1	-
04.05.2023	0,102	8,76	24	0	61,7	53,7	-
05.05.2023	0,119	9,34	24	0	61,9	53,4	-
06.05.2023	0,084	8,56	24	0	61,4	54,1	-
07.05.2023	0,057	7,96	24	0	60,8	54,8	-
08.05.2023	0,099	8,84	24	0	61,7	53,9	-
09.05.2023	0,06	8,16	24	0	60,9	55	-
10.05.2023	0,112	9,03	24	0	62	53,7	-
11.05.2023	0,124	9,54	24	0	62,1	53,4	-
12.05.2023	0,105	8,86	24	128	61,9	53,9	-
13.05.2023	0,103	8,87	24	0	61,6	53,8	-
14.05.2023	0,053	7,7	24	0	60,9	55,2	-
15.05.2023	0,105	8,93	24	0	62	53,8	-
16.05.2023	0,139	9,47	24	0	62,5	52,9	-
17.05.2023	0,115	9,07	24	128	62	53,5	-
18.05.2023	0,126	9,51	24	0	62,3	53,2	-
19.05.2023	0,105	8,96	24	0	62	53,8	-
20.05.2023	0,086	8,2	24	0	61,7	54,2	-
Итого:	3,005	266,31	720	0	0	0	0
Гкал	2,584						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2023	3170,086	107523,37	155743,77
20.05.2023	3173,091	107789,68	156463,77

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:17:05