

# #84413#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО  
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)  
Номер абонента 5273  
Порядковый номер 926  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 30994  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2024	0,073	7,83	24	0	62,1	54,5	3,7
22.04.2024	0,58	23,67	24	0	65,8	51,4	3,1
23.04.2024	0,932	30,51	24	0	71	44,5	2,9
24.04.2024	0,764	24,52	24	0	69,1	41,8	4,9
25.04.2024	0,677	21,6	24	0	68,4	41,4	6,4
26.04.2024	0,497	15,89	24	0	67	42,2	7,8
27.04.2024	0,353	12,34	24	0	65,1	44,7	12,1
28.04.2024	0,187	9,81	24	0	63,1	50,7	14,6
29.04.2024	0,145	8,98	24	0	62,6	51,9	16,9
30.04.2024	0,161	8,79	24	0	63,3	50,4	16,1
01.05.2024	0,086	8,29	24	0	62,2	54,4	-
02.05.2024	0,042	3,98	24	0	47,2	44,1	-
03.05.2024	0,048	4,9	24	0	43,1	39,1	-
04.05.2024	0,08	7,87	24	0	61,9	54,4	-
05.05.2024	0,051	7,23	24	0	61,2	55,2	-
06.05.2024	0,099	8,39	24	0	62,1	53,9	-
07.05.2024	0,09	8,61	24	0	61,8	54	-
08.05.2024	0,096	8,49	24	0	61,7	53,8	-
09.05.2024	0,051	7,52	24	128	60,9	55	-
10.05.2024	0,067	8	24	0	61,5	54,7	-
11.05.2024	0,075	8,3	24	0	61,4	54,4	-
12.05.2024	0,076	8,16	24	0	61,4	54,5	-
13.05.2024	0,09	8,4	24	0	61,8	54	-
14.05.2024	0,089	8,42	24	0	61,9	54,1	-
15.05.2024	0,096	8,66	24	0	61,9	54	-
16.05.2024	0,086	8,14	24	0	61,7	54,1	-
17.05.2024	0,09	8,24	24	0	61,8	54,1	-
18.05.2024	0,074	7,76	24	0	61,6	54,4	-
19.05.2024	0,059	7,59	24	0	61,1	55	-
20.05.2024	0,084	7,98	24	128	61,9	54,2	-
Итого:	5,898	318,87	720	0	0	0	0
Гкал	5,072						

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2024	3322,864	113494,75	164516,64
20.05.2024	3328,762	113813,62	165236,64

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:00:41