

#21790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2021	0,163	18,12	24	0	63	55,7	14
22.05.2021	0,103	16,04	24	0	62,8	56,3	-
23.05.2021	0,075	15,82	24	0	62,9	56,6	-
24.05.2021	0,167	18,87	24	0	63	55,7	16
25.05.2021	0,151	17,48	24	0	62,9	55,7	-
26.05.2021	0,173	18,93	24	0	62,8	55,6	-
27.05.2021	0,165	18,4	24	0	63	55,6	-
28.05.2021	0,165	19,43	24	0	62,8	55,6	11
29.05.2021	0,127	15,61	24	0	63,5	55,7	12,3
30.05.2021	0,079	13,34	24	0	63,5	56,3	-
31.05.2021	0,152	14,02	24	0	63,7	55,2	16
01.06.2021	0,16	14,58	24	0	63,5	55,2	-
02.06.2021	0,13	11,72	24	0	59,4	50,9	-
03.06.2021	0,136	13,66	24	0	63,7	55,4	15
04.06.2021	0,109	12,42	24	0	63,7	55,8	-
05.06.2021	0,073	12,62	24	0	64,1	56,5	13,4
06.06.2021	0,066	11,63	24	0	63,8	56,6	22
07.06.2021	0,142	12,8	24	0	63,8	55,3	-
08.06.2021	0,132	13,76	24	0	63,5	55,7	18,8
09.06.2021	0,133	16,74	24	0	63	56,1	21
10.06.2021	0,128	14,11	24	0	63	55,8	-
11.06.2021	0,104	14,9	24	0	62,4	56,2	-
12.06.2021	0,081	16,05	24	0	63	56,7	-
13.06.2021	0,065	15,67	24	0	62,7	57,1	-
14.06.2021	0,106	14,92	24	0	62,8	56,3	-
15.06.2021	0,136	16,05	24	0	62,8	56	-
16.06.2021	0,095	14,86	24	0	62	56,8	-
17.06.2021	0,104	15	24	0	62	56,5	-
18.06.2021	0,088	15,31	24	128	62,3	56,8	-
19.06.2021	0,074	13,29	24	0	62,8	56,8	-
20.06.2021	0,055	13,22	24	0	63	57,2	-
Итого:	3,637	469,37	744	0	0	0	0
Гкал	3,128						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2021	2855,992	94767,53	139414,26
20.06.2021	2859,629	95236,9	140158,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:38:41