

#21775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2022	0,093	9,13	24	0	61,3	54,3	-
22.05.2022	0,078	8,52	22,14	128	61,2	54,5	-
23.05.2022	0,134	10,47	24	128	61,9	53,7	-
24.05.2022	0,134	10,65	24	0	61,9	53,7	-
25.05.2022	0,103	10,33	24	0	61,3	54,4	-
26.05.2022	0,112	10,52	24	0	61,4	54,2	-
27.05.2022	0,114	10,29	23,78	128	61,2	54	-
28.05.2022	0,086	10,29	24	0	61,4	54,5	-
29.05.2022	0,066	9,26	24	0	60,5	55	-
30.05.2022	0,129	10,74	24	0	61,5	53,7	-
31.05.2022	0,147	10,87	24	0	61,8	53,4	-
01.06.2022	0,141	11,62	24	0	62	53,9	-
02.06.2022	0,136	11,16	24	0	62,3	53,7	-
03.06.2022	0,144	11,03	24	128	61,9	53,7	-
04.06.2022	0,096	9,8	24	0	61	54,4	-
05.06.2022	0,065	9,29	24	0	60,4	55,1	-
06.06.2022	0,131	10,83	24	0	61,8	53,8	-
07.06.2022	0,148	11,11	23,99	128	61,9	53,4	-
08.06.2022	0,134	10,53	24	0	61,9	53,9	-
09.06.2022	0,104	10,32	24	0	61,8	54,3	-
10.06.2022	0,094	9,96	24	0	61,6	54,6	-
11.06.2022	0,075	9,13	24	0	61	54,9	-
12.06.2022	0,068	9,25	24	0	60,8	55,1	-
13.06.2022	0,088	9,91	24	0	61,1	54,8	-
14.06.2022	0,111	10	24	0	61,4	54,2	-
15.06.2022	0,103	10,52	24	128	62,7	54,4	-
16.06.2022	0,119	10,23	24	128	62,3	54,2	-
17.06.2022	0,098	9,52	24	0	61,2	54,4	-
18.06.2022	0,08	9,36	24	0	60,9	54,8	-
19.06.2022	0,061	8,91	24	0	60,5	55,1	-
20.06.2022	0,111	10,1	24	0	61,6	54,1	-
Итого:	3,303	313,65	741,91	0	0	0	0
Гкал	2,841						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,91

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2022	3021,146	101867,44	147712,67
20.06.2022	3024,449	102181,09	148454,57

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:28:50