

#21788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.05.2023	0,055	7,81	24	0	60,9	55,2	-
22.05.2023	0,108	8,89	24	0	62,3	53,8	-
23.05.2023	0,112	8,91	24	0	62,1	53,6	-
24.05.2023	0,12	9,03	24	0	62,6	53,4	-
25.05.2023	0,089	8,4	24	0	61,8	54,4	-
26.05.2023	0,098	8,5	24	0	62	54	-
27.05.2023	0,077	8,13	24	0	61,8	54,5	-
28.05.2023	0,055	7,5	24	0	61	55	-
29.05.2023	0,096	8,36	24	0	62	54	-
30.05.2023	0,109	8,81	24	0	62,4	53,7	-
31.05.2023	0,13	9,06	24	0	62,5	53	-
01.06.2023	0,125	9,34	24	0	62,8	53,7	-
02.06.2023	0,097	8,89	24	0	62,2	54,2	-
03.06.2023	0,083	7,97	24	0	61,7	54,4	-
04.06.2023	0,052	7,49	24	0	61	55,2	-
05.06.2023	0,098	8,76	24	0	62,3	54,2	-
06.06.2023	0,09	8,2	24	0	61,9	54,1	-
07.06.2023	0,087	8,07	24	0	62	54,2	-
08.06.2023	0,08	7,98	24	0	61,8	54,4	-
09.06.2023	0,084	8,25	24	0	62	54,6	-
10.06.2023	0,061	7,46	24	0	61,3	54,9	-
11.06.2023	0,055	7,42	24	0	61,2	55,3	-
12.06.2023	0,072	7,72	24	0	61,6	54,6	-
13.06.2023	0,107	8,52	24	0	62,3	53,5	-
14.06.2023	0,111	8,63	24	0	62,3	53,6	-
15.06.2023	0,088	8,05	24	0	62	54,3	-
16.06.2023	0,092	8,03	24	0	62	54,1	-
17.06.2023	0,08	8,08	24	0	61,9	54,6	-
18.06.2023	0,051	7,23	24	0	61,1	55,2	-
19.06.2023	0,087	8,02	24	0	61,9	54,3	-
20.06.2023	0,105	8,33	24	0	62,3	53,6	-
Итого:	2,754	255,84	744	0	0	0	0
Гкал	2,368						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.05.2023	3173,091	107789,68	156463,77
20.06.2023	3175,845	108045,52	157207,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:31:00