

#21791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	0,099	14,29	24	0	62,7	56,6	-
22.06.2021	0,086	14,34	24	0	62,4	56,8	-
23.06.2021	0,119	16,62	24	0	62,5	56,2	-
24.06.2021	0,098	13,91	24	0	62,1	56,8	-
25.06.2021	0,111	15,44	24	0	62,6	56,4	-
26.06.2021	0,082	14,02	24	0	62,4	56,7	-
27.06.2021	0,061	12,73	24	0	61,9	57,3	-
28.06.2021	0,112	15,86	24	0	62,5	56,4	-
29.06.2021	0,112	15,7	24	0	62,4	56,4	-
30.06.2021	0,104	62,79	24	0	60,8	56,3	-
01.07.2021	0,106	13,9	24	0	63	56,3	-
02.07.2021	0,11	14,07	24	0	62,4	56,3	-
03.07.2021	0,058	13,24	24	0	62,6	57,1	-
04.07.2021	0,054	13,62	24	0	62,8	57,2	-
05.07.2021	0,105	14,65	24	0	62,6	56,4	-
06.07.2021	0,11	15,28	24	0	62,3	56,5	-
07.07.2021	0,086	15,03	24	0	62	57	-
08.07.2021	0,101	14,81	24	128	62,4	56,4	-
09.07.2021	0,093	15,91	24	0	62,4	56,7	-
10.07.2021	0,063	14,3	24	0	62,6	57	-
11.07.2021	0,058	14,93	24	0	62,7	57,2	-
12.07.2021	0,089	15,29	24	0	62,5	56,6	-
13.07.2021	0,082	14,01	24	0	62	56,9	-
Итого:	2,099	384,74	552	0	0	0	0
Гкал	1,805						

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2021	2859,629	95236,9	140158,26
13.07.2021	2861,728	95621,64	140710,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:38:53