

# #21779#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2022	0,11	10	24	128	61,4	54,2	-
22.06.2022	0,101	10,09	24	0	61,3	54,4	-
23.06.2022	0,048	8,39	24	0	56,2	49,8	-
24.06.2022	0,108	9,91	24	0	61,4	54,2	-
25.06.2022	0,079	9,21	24	0	61	54,9	-
26.06.2022	0,051	8,75	24	128	60,3	55,5	-
27.06.2022	0,096	10,29	24	0	61,2	54,7	-
28.06.2022	0,088	9,92	24	0	61,1	54,8	-
29.06.2022	0,094	9,99	24	0	61,3	54,6	-
30.06.2022	0,092	10,04	24	0	61,2	54,7	-
01.07.2022	0,086	9,9	24	0	61,1	54,8	-
02.07.2022	0,065	9,44	24	0	60,7	55,3	-
03.07.2022	0,066	9,24	24	0	60,7	55,1	-
04.07.2022	0,085	9,64	24	0	60,9	54,7	-
05.07.2022	0,099	10,08	24	0	61,4	54,6	-
06.07.2022	0,084	9,81	24	0	61	55	-
07.07.2022	0,107	10,63	24	0	61,4	54,6	-
08.07.2022	0,102	11,03	24	0	61,2	54,8	-
09.07.2022	0,09	11,25	24	0	61,1	55	-
10.07.2022	0,062	10,49	24	128	60,2	55,5	-
11.07.2022	0,044	10,84	24	0	56,8	51	-
12.07.2022	0,119	12,08	24	0	61,5	54,4	-
13.07.2022	0,098	11,81	24	0	61,5	55	-
14.07.2022	0,121	12,01	24	0	61,6	54,3	-
15.07.2022	0,099	12,25	24	0	61,7	54,9	-
16.07.2022	0,086	11,48	24	0	61,3	55,1	-
17.07.2022	0,065	11,19	24	0	61,1	55,3	-
18.07.2022	0,115	12,07	24	0	61	54,6	-
19.07.2022	0,123	12,04	24	128	61,3	54,3	-
20.07.2022	0,111	12,08	24	0	61,2	54,7	-
Итого:	2,694	315,95	720	0	0	0	0
Гкал	2,317						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2022	3024,449	102181,09	148454,57
20.07.2022	3027,143	102497,04	149174,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:57:03