

#21787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2023	0,09	8,68	24	0	61,8	54,3	-
22.06.2023	0,09	7,93	24	0	62	53,9	-
23.06.2023	0,086	7,92	24	0	62	54,1	-
24.06.2023	0,084	7,89	24	0	62	54,3	-
25.06.2023	0,051	7,27	24	0	61	55,1	-
26.06.2023	0,102	8,2	23,99	128	62,2	53,6	-
27.06.2023	0,084	7,94	24	0	61,9	54,2	-
28.06.2023	0,081	8,34	24	0	62,4	54,4	-
29.06.2023	0,095	11,57	24	0	61,8	54,1	-
30.06.2023	0,085	7,95	24	0	62	54,4	-
01.07.2023	0,066	7,4	24	0	61,6	54,8	-
02.07.2023	0,055	7,31	24	0	61,2	55,3	-
03.07.2023	0,083	8,07	24	0	61,8	54,5	-
04.07.2023	0,08	7,85	24	0	61,9	54,6	-
05.07.2023	0,087	8	24	0	61,9	54,3	-
06.07.2023	0,075	7,77	24	0	62	54,8	-
07.07.2023	0,072	7,88	23,99	128	61,5	54,7	-
08.07.2023	0,059	7,42	24	0	61,4	55,1	-
09.07.2023	0,049	7,1	24	0	61,1	55,4	-
10.07.2023	0,076	7,58	24	0	61,9	54,5	-
11.07.2023	0,079	7,97	24	0	61,8	54,5	-
12.07.2023	0,073	7,47	24	0	61,8	54,6	-
13.07.2023	0,085	8,81	24	0	62,2	54,4	-
14.07.2023	0,082	7,87	24	0	61,8	54,5	-
15.07.2023	0,058	7,44	24	0	61,2	55,1	-
16.07.2023	0,052	7,18	24	0	61,2	55,4	-
17.07.2023	0,083	7,93	24	0	62	54,6	-
18.07.2023	0,079	7,69	24	0	61,8	54,5	-
19.07.2023	0,088	7,89	24	0	61,8	54,3	-
20.07.2023	0,074	7,62	24	0	61,6	54,6	-
Итого:	2,303	237,94	719,98	0	0	0	0
Гкал	1,981						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2023	3175,845	108045,52	157207,77
20.07.2023	3178,148	108283,46	157927,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2023 7:13:14