

#142527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная Юность, ЗАО
Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
5273
926
SKM-01
30994
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2025	0,062	7,09	24	0	61,8	54,9	-
22.06.2025	0,063	7,18	24	0	61,7	55	-
23.06.2025	0,071	7,33	24	128	62	54,7	-
24.06.2025	0,096	7,98	24	0	62,4	54,2	-
25.06.2025	0,083	7,61	24	0	62,1	54,5	-
26.06.2025	0,087	7,61	24	0	62,3	54,2	-
27.06.2025	0,086	7,63	24	0	62,3	54,5	-
28.06.2025	0,064	7,22	24	0	61,8	54,9	-
29.06.2025	0,063	7,15	24	0	61,7	55,1	-
30.06.2025	0,09	7,81	24	0	62,2	54,3	-
01.07.2025	0,096	8,05	23,99	128	62,5	54,1	-
02.07.2025	0,081	8	24	0	61,9	54,4	-
03.07.2025	0,076	7,78	24	0	61,8	54,6	-
04.07.2025	0,082	7,95	24	0	61,8	54,4	-
05.07.2025	0,071	7,55	24	0	61,6	54,7	-
06.07.2025	0,061	7,42	24	0	61,4	55	-
07.07.2025	0,083	7,69	24	0	62	54,4	-
08.07.2025	0,089	7,91	24	0	62	54,1	-
09.07.2025	0,084	7,79	24	0	62	54,4	-
10.07.2025	0,083	7,89	24	0	61,9	54,2	-
11.07.2025	0,084	7,04	24	0	61,2	52,6	-
12.07.2025	0,066	6,26	24	0	59,6	51,8	-
13.07.2025	0,062	6,15	24	0	59,6	52	-
14.07.2025	0,08	6,46	24	0	60,1	51,4	-
15.07.2025	0,087	6,61	24	0	60,3	51	-
16.07.2025	0,086	6,61	24	0	60,3	51,2	-
17.07.2025	0,079	6,64	23,97	128	60	51,4	-
18.07.2025	0,078	6,47	24	128	60	51,4	-
19.07.2025	0,064	6,16	24	0	59,8	51,9	-
20.07.2025	0,044	5,88	24	0	59	52,6	-
Итого:	2,301	216,92	719,96	0	0	0	0
Гкал	1,979						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.06.2025	3456,59	119121,36	174045,99
20.07.2025	3458,891	119338,28	174765,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:33:45