

#28946#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 19.08.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.07.2023 | 0,09 | 8 | 24 | 0 | 61,9 | 54,5 | - |
| 22.07.2023 | 0,069 | 7,71 | 24 | 0 | 61,8 | 55 | - |
| 23.07.2023 | 0,05 | 7,16 | 24 | 0 | 61,2 | 55,4 | - |
| 24.07.2023 | 0,081 | 7,82 | 24 | 0 | 61,8 | 54,6 | - |
| 25.07.2023 | 0,101 | 8,25 | 24 | 0 | 62,2 | 53,8 | - |
| 26.07.2023 | 0,087 | 7,95 | 24 | 0 | 62,1 | 54,4 | - |
| 27.07.2023 | 0,1 | 8,31 | 24 | 0 | 62 | 54,2 | - |
| 28.07.2023 | 0,086 | 8,09 | 24 | 0 | 62,1 | 54,4 | - |
| 29.07.2023 | 0,06 | 7,2 | 24 | 0 | 61,4 | 54,9 | - |
| 30.07.2023 | 0,052 | 7,17 | 24 | 0 | 61,2 | 55,3 | - |
| 31.07.2023 | 0,09 | 7,98 | 24 | 0 | 62 | 54,3 | - |
| 01.08.2023 | 0,078 | 7,7 | 24 | 0 | 62 | 54,5 | - |
| 02.08.2023 | 0,029 | 3,38 | 24 | 0 | 45,7 | 37,8 | - |
| 03.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28,7 | 25,2 | - |
| 04.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 22,8 | - |
| 05.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,7 | 22,6 | - |
| 06.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,4 | 22,8 | - |
| 07.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,9 | 22 | - |
| 08.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,1 | 21,3 | - |
| 09.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,8 | 20,8 | - |
| 10.08.2023 | 0 | 0 | 23,44 | 128 | 21,6 | 20,8 | - |
| 11.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,6 | 20,7 | - |
| 12.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,6 | 20,8 | - |
| 13.08.2023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 21,3 | - |
| 14.08.2023 | 0 | 0,28 | 24 | 0 | 23,7 | 24,1 | - |
| 15.08.2023 | 0,03 | 24,61 | 24 | 0 | 37 | 35,5 | - |
| 16.08.2023 | 0,076 | 8,1 | 24 | 0 | 61,9 | 54,5 | - |
| 17.08.2023 | 0,071 | 7,39 | 24 | 0 | 62,1 | 54,7 | - |
| 18.08.2023 | 0,075 | 7,89 | 23,56 | 128 | 62,2 | 54,6 | - |
| 19.08.2023 | 0,065 | 7,11 | 24 | 0 | 62 | 54,9 | - |
| Итого: | 1,29 | 152,1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,109 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.07.2023 | 3178,148 | 108283,46 | 157927,75 |
| 19.08.2023 | 3179,46 | 108438,74 | 158658,61 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.08.2023 7:54:54 |