

#145399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Спортивная Юность, ЗАО
Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
5273
926
SKM-01
30994
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.07.2025	0,067	6,11	24	0	59,9	52	-
22.07.2025	0,078	6,43	24	0	60,1	51,4	-
23.07.2025	0,076	6,29	24	0	60,1	51,4	-
24.07.2025	0,078	6,32	24	0	60,2	51,3	-
25.07.2025	0,069	5,94	24	0	60,4	51,6	-
26.07.2025	0,063	6,08	24	0	59,6	51,9	-
27.07.2025	0,048	5,72	24	0	59,2	52,4	-
28.07.2025	0,07	6,21	24	0	60	51,6	-
29.07.2025	0,073	6,16	24	0	60,1	51,5	-
30.07.2025	0,078	6,39	24	0	60,2	51,4	-
31.07.2025	0,07	6,07	24	0	60,2	51,6	-
01.08.2025	0,07	6,2	24	0	60,1	51,5	-
02.08.2025	0,057	5,89	24	0	59,9	52,2	-
03.08.2025	0,059	6,02	24	0	59,5	52	-
04.08.2025	0,067	6,11	24	0	60	51,7	-
05.08.2025	0,068	5,92	24	0	60,3	51,7	-
06.08.2025	0,076	6,31	24	0	60,1	51,5	-
07.08.2025	0,069	6,12	24	0	60	51,6	-
08.08.2025	0,066	6,2	24	0	59,8	51,8	-
09.08.2025	0,061	5,96	24	0	59,8	52	-
10.08.2025	0,051	5,94	24	0	59,2	52,2	-
11.08.2025	0,067	6,17	24	0	59,8	51,7	-
12.08.2025	0,061	6,1	24	0	59,6	52	-
13.08.2025	0,022	33,05	24	0	40,8	45,7	-
14.08.2025	0	0	24	0	26	29,8	-
15.08.2025	0	0,01	24	0	23,6	25	-
16.08.2025	0	0	24	0	24,5	23,5	-
17.08.2025	0	0	24	0	23,3	22,2	-
18.08.2025	0	0	24	0	22,9	21,8	-
19.08.2025	0	0	24	0	22,6	21,7	-
20.08.2025	0	0,01	24	0	22,6	21,6	-
Итого:	1,564	173,73	744	0	0	0	0
Гкал	1,345						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.07.2025	3458,891	119338,28	174765,95
20.08.2025	3460,455	119512,01	175509,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 8:47:05