

#35640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2023	0,074	7,22	24	0	62,6	54,6	-
22.08.2023	0,073	6,99	24	0	62,4	54,7	-
23.08.2023	0,083	7,77	24	0	62,9	54,5	-
24.08.2023	0,074	7,57	24	0	61,8	54,7	-
25.08.2023	0,108	8,38	24	0	62,1	54	-
26.08.2023	0,058	7,28	24	0	61,6	55,2	-
27.08.2023	0,047	6,81	24	128	61,4	55,5	-
28.08.2023	0,078	7,51	24	0	61,9	54,4	-
29.08.2023	0,07	7,69	24	0	61,7	54,8	-
30.08.2023	0,076	8,35	24	128	61,4	54,7	-
31.08.2023	0,079	7,94	24	0	61,8	54,5	-
01.09.2023	0,076	7,77	24	0	61,9	54,5	-
02.09.2023	0,063	7,48	24	0	61,4	54,9	-
03.09.2023	0,051	7,25	24	0	61,1	55,3	-
04.09.2023	0,08	7,95	24	0	62	54,6	-
05.09.2023	0,077	7,72	24	0	61,7	54,4	-
06.09.2023	0,085	7,82	24	0	62	54,2	-
07.09.2023	0,078	7,82	24	0	61,9	54,5	-
08.09.2023	0,085	7,93	24	0	62	54,3	-
09.09.2023	0,062	7,36	24	0	61,5	54,9	-
10.09.2023	0,05	7,17	24	0	61,1	55,4	-
11.09.2023	0,078	7,59	24	0	61,8	54,6	-
12.09.2023	0,069	8	24	0	62	54,8	-
13.09.2023	0,084	7,78	24	0	62	54,6	-
14.09.2023	0,079	8,08	24	0	62,2	54,7	-
15.09.2023	0,083	7,72	24	0	61,8	54,4	-
16.09.2023	0,065	7,39	24	0	61,4	54,9	-
17.09.2023	0,052	7,15	24	0	61,3	55,3	-
18.09.2023	0,082	7,79	24	0	61,8	54,4	-
19.09.2023	0,07	7,56	24	0	61,8	54,8	-
20.09.2023	0,081	7,81	24	0	61,8	54,6	-
Итого:	2,27	236,65	744	0	0	0	0
Гкал	1,952						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2023	3179,488	108442	158670,75
20.09.2023	3181,758	108678,65	159414,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 8:46:01