

#95366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.08.2024	0,078	19,94	24	0	60,7	53,2	-
22.08.2024	0,079	8,61	24	0	62	55	-
23.08.2024	0,077	8,03	24	0	62	55	-
24.08.2024	0,067	7,77	24	0	61,9	55,1	-
25.08.2024	0,049	7,2	24	0	61,1	55,3	-
26.08.2024	0,084	8,26	24	0	62,4	54,9	-
27.08.2024	0,078	8,26	23,99	128	62,2	54,9	-
28.08.2024	0,084	8,31	24	0	62,3	54,7	-
29.08.2024	0,08	7,94	24	0	62,3	54,7	-
30.08.2024	0,069	7,58	24	0	62,2	55	-
31.08.2024	0,073	7,75	24	0	62	55	-
01.09.2024	0,051	7,2	24	0	61,4	55,5	-
02.09.2024	0,073	7,84	24	0	62	55,1	-
03.09.2024	0,077	7,84	24	0	62,1	55	-
04.09.2024	0,074	7,99	24	0	62	55,1	-
05.09.2024	0,08	7,91	24	0	62,3	54,8	-
06.09.2024	0,07	7,69	24	0	61,8	55	-
07.09.2024	0,058	7,22	24	0	61,6	55,2	-
08.09.2024	0,051	7,22	24	0	61,3	55,5	-
09.09.2024	0,072	7,59	24	0	62,1	55	-
10.09.2024	0,082	7,91	24	0	62,2	54,8	-
11.09.2024	0,08	8,65	24	0	62,2	54,8	-
12.09.2024	0,089	8,33	24	0	62,3	54,8	-
13.09.2024	0,079	8,06	24	0	62,1	55	-
14.09.2024	0,073	8,1	24	0	62	55,1	-
15.09.2024	0,056	7,46	24	0	61,4	55,4	-
16.09.2024	0,088	8,49	24	0	62,3	54,8	-
17.09.2024	0,081	8,27	24	0	62,2	55	-
18.09.2024	0,08	8,16	24	0	62,2	55	-
19.09.2024	0,118	8,72	24	0	63	53,4	-
20.09.2024	0,076	7,81	24	0	62,2	55	-
Итого:	2,326	258,11	743,99	0	0	0	0
Гкал	2						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.08.2024	3334,856	114542,02	167444,62
20.09.2024	3337,182	114800,13	168188,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:23:12