

#21801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2022	0,126	10,52	24	0	61,6	53,8	-
22.09.2022	0,118	10,76	24	0	61,7	54,1	-
23.09.2022	0,117	10,35	24	0	61,4	54,2	-
24.09.2022	0,085	9,36	24	0	60,9	54,7	-
25.09.2022	0,069	9,09	24	128	61	55	-
26.09.2022	0,125	10,98	24	0	61,7	53,9	-
27.09.2022	0,122	10,28	24	0	61,4	54	-
28.09.2022	0,103	12,02	24	0	61,1	54,7	-
29.09.2022	0,108	10,63	24	0	61,5	54,5	-
30.09.2022	0,106	10,23	24	0	61,5	54,3	-
01.10.2022	0,096	9,74	24	0	61,2	54,2	-
02.10.2022	0,072	22,86	24	0	60,6	54,9	-
03.10.2022	0,118	10,06	24	0	61,7	54	-
04.10.2022	0,068	8,06	24	0	54	50,4	-
05.10.2022	0,091	9,17	24	0	52,7	46,3	-
06.10.2022	0,344	14,4	24	0	63,7	44,3	-
07.10.2022	0,33	13,12	24	0	63,8	45	-
08.10.2022	0,279	11,99	24	0	63,4	45,4	-
09.10.2022	0,327	12,81	24	0	63,9	43,6	-
10.10.2022	0,425	15,52	24	0	64,9	43,2	-
11.10.2022	0,374	14,05	23,99	128	64,5	42,7	-
12.10.2022	0,373	14,08	24	0	64,3	41,8	-
13.10.2022	0,357	13,89	24	0	64,4	43,9	-
14.10.2022	0,329	12,98	24	0	64	44,6	-
15.10.2022	0,22	12,5	24	0	62,4	49,1	-
16.10.2022	0,122	9,63	24	0	61,8	53,3	-
17.10.2022	0,213	11,06	24	0	63	48,8	-
18.10.2022	0,197	11,39	24	128	62,3	50,5	-
19.10.2022	0,462	16,28	24	128	64,9	40,7	-
20.10.2022	0,47	16,7	24	0	65	41,2	-
Итого:	6,346	364,51	719,99	0	0	0	0
Гкал	5,458						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2022	3031,994	103090,19	150662,53
20.10.2022	3038,34	103454,7	151382,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:15:14