

#35639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,073	7,5	24	0	61,6	54,7	-
22.09.2023	0,078	7,7	24	0	61,9	54,5	-
23.09.2023	0,064	7,35	24	0	61,4	54,9	-
24.09.2023	0,055	7,14	24	0	61,4	55,2	-
25.09.2023	0,087	7,73	24	0	62,2	54,2	-
26.09.2023	0,089	7,78	24	0	62,1	54,3	-
27.09.2023	0,091	8,1	24	0	62,1	54,1	-
28.09.2023	0,082	7,77	24	0	61,8	54,5	-
29.09.2023	0,089	7,99	24	0	62	54,3	-
30.09.2023	0,069	7,49	24	0	61,6	54,7	-
01.10.2023	0,054	7,3	24	0	61,3	55,3	-
02.10.2023	0,094	8,15	24	0	62,2	53,9	-
03.10.2023	0,084	7,88	24	0	61,8	54,3	-
04.10.2023	0,092	8,41	24	0	62	54,2	-
05.10.2023	0,08	8,11	24	0	61,6	54,5	-
06.10.2023	0,102	8,34	24	0	61,9	53,8	-
07.10.2023	0,077	8,33	24	0	61,7	54,3	-
08.10.2023	0,057	7,46	24	0	61	54,8	-
09.10.2023	0,085	8,22	24	0	61,8	54,2	-
10.10.2023	0,093	8,25	24	0	61,9	54	-
11.10.2023	0,101	8,11	24	0	62,4	53,8	-
12.10.2023	0,082	7,98	24	0	61,9	54,4	-
13.10.2023	0,097	8,15	24	0	62,5	54,1	-
14.10.2023	0,086	7,45	24	0	62,3	54,2	-
15.10.2023	0,063	8,8	24	0	61,3	54,8	-
16.10.2023	0,088	7,83	23,57	128	62,4	54,1	-
17.10.2023	0,095	8,08	24	0	62,5	54	-
18.10.2023	0,11	8,68	24	0	63,1	53,9	-
19.10.2023	0,108	8,68	24	0	63,2	54	-
20.10.2023	0,103	7,8	24	0	63	53,8	-
Итого:	2,528	238,56	719,57	0	0	0	0
Гкал	2,174						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,57

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	3181,758	108678,65	159414,74
20.10.2023	3184,286	108917,21	160134,31

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.10.2023 7:12:44