

#99393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2024	0,065	7,51	23,99	128	61,8	55,2	-
22.09.2024	0,056	7,26	24	0	61,6	55,2	-
23.09.2024	0,079	7,6	24	0	62,2	54,7	-
24.09.2024	0,078	7,98	24	0	62,2	55	-
25.09.2024	0,078	7,71	24	0	62,2	54,8	-
26.09.2024	0,086	7,95	24	0	62,3	54,6	-
27.09.2024	0,07	7,55	24	0	62	55	-
28.09.2024	0,074	7,89	24	0	61,8	55	-
29.09.2024	0,056	7,43	24	0	61,5	55,3	-
30.09.2024	0,084	8,11	24	0	62,2	54,5	-
01.10.2024	0,079	8,23	24	0	62,3	54,6	-
02.10.2024	0,085	8,51	24	0	62,5	54,7	-
03.10.2024	0,077	7,69	23,04	128	62,1	54,7	-
04.10.2024	0,049	5,07	15,19	128	62,2	54,6	-
05.10.2024	0,073	7,75	24	0	61,9	54,8	-
06.10.2024	0,065	7,67	24	0	61,6	54,9	-
07.10.2024	0,08	8,24	23,99	128	62,3	54,6	-
08.10.2024	0,221	10,73	24	0	63,6	50	-
09.10.2024	0,229	10,23	24	0	64,3	48,8	-
10.10.2024	0,198	9,89	24	0	63,8	50,1	-
11.10.2024	0,414	13,36	24	0	65,9	39,1	-
12.10.2024	0,467	14,79	24	128	66,8	39,8	-
13.10.2024	0,508	16,12	23,99	128	67	39,7	-
14.10.2024	0,437	14,01	23,99	128	66,6	39,5	-
15.10.2024	0,488	15,17	24	0	67,1	39,6	-
16.10.2024	0,567	18,02	24	0	67,8	40,7	-
17.10.2024	0,562	17,72	24	0	67,8	40,6	-
18.10.2024	0,481	15,29	24	0	66,9	40,2	-
19.10.2024	0,467	15,06	24	0	66,7	40,4	-
20.10.2024	0,443	14,57	24	0	66,5	40,8	-
Итого:	6,716	315,11	710,19	0	0	0	0
Гкал	5,776						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 710,19

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2024	3337,182	114800,13	168188,62
20.10.2024	3343,898	115115,24	168898,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 10:29:35