

#21800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

| | |
|-------------------|--|
| Потребитель | Спортивная Юность, ЗАО |
| Адрес потребителя | Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы) |
| Номер абонента | 5273 |
| Порядковый номер | 926 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01 |
| Заводской номер | 30994 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.10.2022 | 0,532 | 18,17 | 24 | 0 | 65,6 | 40,7 | - |
| 22.10.2022 | 0,442 | 15,48 | 24 | 0 | 64,9 | 41 | - |
| 23.10.2022 | 0,264 | 11,31 | 24 | 0 | 63,3 | 44 | - |
| 24.10.2022 | 0,352 | 13,68 | 24 | 0 | 64,3 | 42,5 | - |
| 25.10.2022 | 0,314 | 12,79 | 24 | 0 | 63,8 | 44,4 | - |
| 26.10.2022 | 0,381 | 14,08 | 24 | 0 | 64,3 | 41,1 | - |
| 27.10.2022 | 0,33 | 13,26 | 24 | 0 | 63,8 | 44 | - |
| 28.10.2022 | 0,284 | 12,25 | 24 | 0 | 63,5 | 46,9 | - |
| 29.10.2022 | 0,305 | 12,53 | 24 | 0 | 63,6 | 44,6 | - |
| 30.10.2022 | 0,27 | 11,63 | 24 | 0 | 63,4 | 44,3 | - |
| 31.10.2022 | 0,367 | 13,58 | 24 | 0 | 64,7 | 42,1 | - |
| 01.11.2022 | 0,318 | 12,67 | 24 | 0 | 63,7 | 43 | - |
| 02.11.2022 | 0,328 | 13,26 | 24 | 0 | 63,7 | 43,7 | - |
| 03.11.2022 | 0,441 | 15,6 | 24 | 0 | 64,8 | 40,5 | - |
| 04.11.2022 | 0,532 | 18,19 | 24 | 0 | 65,5 | 40,2 | - |
| 05.11.2022 | 0,503 | 17,22 | 24 | 0 | 65,3 | 40,1 | - |
| 06.11.2022 | 0,513 | 17,79 | 24 | 0 | 65,4 | 40,5 | - |
| 07.11.2022 | 0,556 | 18,97 | 24 | 128 | 65,8 | 40,5 | - |
| 08.11.2022 | 0,442 | 15,38 | 24 | 0 | 65 | 40,6 | - |
| 09.11.2022 | 0,48 | 16,62 | 24 | 0 | 65,3 | 40,2 | - |
| 10.11.2022 | 0,468 | 16,11 | 24 | 0 | 65,2 | 40 | - |
| 11.11.2022 | 0,459 | 16,19 | 24 | 0 | 64,9 | 40,4 | - |
| 12.11.2022 | 0,347 | 13,59 | 24 | 128 | 63,9 | 41,4 | - |
| 13.11.2022 | 0,306 | 12,39 | 24 | 0 | 63,6 | 42,8 | - |
| 14.11.2022 | 0,477 | 16,46 | 24 | 0 | 64,9 | 39,9 | - |
| 15.11.2022 | 0,526 | 17,7 | 24 | 0 | 65,4 | 40 | - |
| 16.11.2022 | 0,797 | 25,6 | 24 | 0 | 68,8 | 42,4 | - |
| 17.11.2022 | 0,925 | 27,88 | 23,57 | 128 | 74,1 | 45,5 | - |
| 18.11.2022 | 1,039 | 31,32 | 24 | 0 | 76,3 | 47,9 | - |
| 19.11.2022 | 1,095 | 34,68 | 24 | 0 | 77,7 | 50,6 | - |
| 20.11.2022 | 0,993 | 29,05 | 24 | 0 | 78,6 | 49,1 | - |
| Итого: | 15,386 | 535,43 | 743,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,232 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,57

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 20.10.2022 | 3038,34 | 103454,7 | 151382,51 |
| 20.11.2022 | 3053,726 | 103990,13 | 152126,07 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.11.2022 7:31:56 |